

別紙1 LED照明器具一覧表

No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1	北診療棟 1階	EVホール		FL20W*2灯	埋込20形 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		1520	12.8	12.8
2	北診療棟 1階	空調機械室		FLR40W*1灯	片反射型40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
3	北診療棟 1階	北診療棟 未改修エリア		FLR40W*2灯	直付40形	20	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
4	北診療棟 1階	北診療棟 未改修エリア	防湿	FL20W*1灯	直付20形 防湿	3	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
5	北診療棟 1階	北診療棟 未改修エリア		FL20W*2灯	直付20形	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
6	北診療棟 2階	事務室		HF32W*2灯	直付40形	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
7	北診療棟 2階	事務室		FLR40W*2灯	埋込40形	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
8	北診療棟 2階	事務室		FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
9	北診療棟 2階	廊下・EVホール		FL20W*2灯	埋込20形 非常灯一体型	8	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		1540	12.8	12.8
10	北診療棟 2階	R1排気処理室		FLR40W*1灯	片反射型40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
11	北診療棟 2階	組合事務所		FLR40W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
12	北診療棟 2階	リネン室		HF32W*1灯	埋込40形 Cチャンネル回避型	12	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
13	北診療棟 2階	リネン作業室		FLR40W*2灯	直付40形 防湿 非常灯一体型	2	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト直付型 防湿	昼白色		3890	24.9	24.9
14	北診療棟 2階	リネン作業室		FLR40W*2灯	直付40形 防湿	4	2	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2000	2000	14.1	16.3
15	北診療棟 2階	リネン 倉庫		IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
16	北診療棟 2階	リネン 乾燥室		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
17	北診療棟 2階	災害医療部倉庫	位相調光→非調光にて選定	FLR40W*2灯	埋込40形 カバー付き	12	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
18	北診療棟 2階	空調機械室		FLR40W*1灯	片反射型40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
19	北診療棟 3階	廊下・EVホール		FL20W*2灯	埋込20形 非常灯一体型	3	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		1540	12.8	12.8
20	北診療棟 3階	SPD倉庫		FLR40W*2灯	直付40形	12	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
21	北診療棟 3階	検収室		FL20W*2灯	埋込20形	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
22	北診療棟 3階	検収室		IL60W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125-φ100	電球色		650	5.4	4.9
23	北診療棟 3階	WC		FL20W*2灯	埋込20形	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
24	北診療棟 3階	WC		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
25	北診療棟 1～3階	階段		HF32W*1灯	階段通路誘導灯 非常灯一体型	6	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサーON/OFFタイマー 30分間定時形	昼白色	2000	2000	16.0	16
26	北診療棟 1階	階段		HF32W*1灯	下面開放型40形 W160 非常灯一体型	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサーON/OFFタイマー 30分間定時形	昼白色	2000	2000	16.0	16
27	クリスタル鹿島寮 1階	玄関前外壁		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
28	クリスタル鹿島寮 1階	玄関前外壁		ビーム球150*1灯	スポットライト	2	1	器具交換	スポットライト 電球タイプ フランジタイプ	電球色	1000	1000	11.7	4.9
29	クリスタル鹿島寮 1階	玄関ホール		FL20W*5灯	スクエア型 □650 埋込型	4	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	5000	6	4.9
30	クリスタル鹿島寮 1階	玄関ホール		FL20W*2灯	埋込20形 W300 カバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
31	クリスタル鹿島寮 1階	物置		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
32	クリスタル鹿島寮 1階	手洗い		FDL27W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
33	クリスタル鹿島寮 1階	手洗い		FL20W*5灯	スクエア型 □650 埋込型	2	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	5000	6	4.9
34	クリスタル鹿島寮 1階	談話室		FL20W*5灯	スクエア型 □650 埋込型	6	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	5000	6	4.9
35	クリスタル鹿島寮 1階	談話室		FL20W*1灯	直付20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
36	クリスタル鹿島寮 1階	談話室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
37	クリスタル鹿島寮 1階	廊下		FL20W*2灯	埋込20形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
38	クリスタル鹿島寮 1階	脱衣室		FDL27W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
39	クリスタル鹿島寮 1階	脱衣室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
40	クリスタル鹿島寮 1階	脱衣室		IL60W*1灯	電球 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
41	クリスタル鹿島寮 1階	ロッカー室		FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
42	クリスタル鹿島寮 1階	101・102居室		FLR40W*2灯	直付40形	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
43	クリスタル鹿島寮 1階	101・102居室		FL10W*1灯	キッチン手元灯	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
44	クリスタル鹿島寮 1階	101・102居室		IL40W*2灯	ミラー灯 E26	2	2	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
45	クリスタル鹿島寮 1階	101・102居室		FDL27W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
46	クリスタル鹿島寮 1階	101・102居室		IL60W*1灯	電球 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
47	クリスタル鹿島寮 1階	101・102居室		FLR40W*1灯	トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
48	クリスタル鹿島寮 1階	居室	111/110/108/10 7/106/105/103 居室	FLR40W*2灯	直付40形	7	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
49	クリスタル鹿島寮 1階	居室 (111/110/108/107/106/ 105/103)		FL10W*1灯	キッチン手元灯	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
50	クリスタル鹿島寮 1階	居室	111/110/108/10 7/106/105/103 居室	IL40W*2灯	ミラー灯 E26	7	2	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
51	クリスタル鹿島寮 1階	居室	111/110/108/10 7/106/105/103 居室	FDL27W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	7	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
52	クリスタル鹿島寮 1階	居室	111/110/108/10 7/106/105/103 居室	IL60W*1灯	電球 E26	7	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
53	クリスタル鹿島寮 2階	ミーティングルーム		FLR40W*2灯	直付40形	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
54	クリスタル鹿島寮 2階	テラス (屋外)		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
55	クリスタル鹿島寮 2階	208居室		FLR40W*2灯	直付40形	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
56	クリスタル鹿島寮 2階	208居室		FL10W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
57	クリスタル鹿島寮 2階	208居室		IL40W*2灯	ミラー灯 E26	2	2	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
58	クリスタル鹿島寮 2階	208居室		FDL27W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
59	クリスタル鹿島寮 2階	208居室		IL60W*1灯	電球 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
60	クリスタル鹿島寮 2階	207居室		FLR40W*2灯	直付40形	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
61	クリスタル鹿島寮 2階	207居室		FL10W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
62	クリスタル鹿島寮 2階	207居室		IL40W*2灯	ミラー灯 E26	2	2	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
63	クリスタル鹿島寮 2階	207居室		FDL27W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
64	クリスタル鹿島寮 2階	207居室		IL60W*1灯	電球 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
65	クリスタル鹿島寮 2階	居室	213/212/211/21 0/206/205/203/ 202/201居室	FLR40W*2灯	直付40形	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
66	クリスタル鹿島寮 2階	居室 (213/212/211/210/206/ 205/203/202/201)		FL10W*1灯	キッチン手元灯	9	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
67	クリスタル鹿島寮 2階	居室	213/212/211/21 0/206/205/203/ 202/201居室	IL40W*2灯	ミラー灯 E26	9	2	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
68	クリスタル鹿島寮 2階	居室	213/212/211/21 0/206/205/203/ 202/201居室	FDL27W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	9	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
69	クリスタル鹿島寮 2階	居室	213/212/211/21 0/206/205/203/ 202/201居室	IL60W*1灯	電球 E26	9	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
70	クリスタル鹿島寮 2階	廊下		FL20W*2灯	埋込20形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
71	クリスタル鹿島寮 3階	女子更衣室 (301)		FLR40W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
72	クリスタル鹿島寮 3階	女子更衣室 (301)		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
73	クリスタル鹿島寮 3階	女子更衣室 (308)		FLR40W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
74	クリスタル鹿島寮 3階	女子更衣室 (308)		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
75	クリスタル鹿島寮 3階	居室	310/308/307/30 5/303/302居室	FLR40W*1灯	直付40形	12	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
76	クリスタル鹿島寮 3階	居室 (310/308/307/305/303/ 302)		FL20W*1灯	キッチン手元灯	6	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
77	クリスタル鹿島寮 3階	WC		FLR40W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
78	クリスタル鹿島寮 3階	WC		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
79	クリスタル鹿島寮 3階	浴室・洗濯室		FDL27W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
80	クリスタル鹿島寮 3階	浴室・洗濯室		IL60W*1灯	電球 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
81	クリスタル鹿島寮 3階	テラス(屋外)		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
82	クリスタル鹿島寮 3階	廊下		FL20W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	4	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		1350	12.8	12.8
83	クリスタル鹿島寮 3階	廊下		FL20W*2灯	埋込20形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
84	クリスタル鹿島寮 3階	厨房		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
85	クリスタル鹿島寮 3階	厨房		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
86	クリスタル鹿島寮 1～3階	階段		FL20W*1灯	直付20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
87	クリスタル鹿島寮 1～3階	階段		FL20W*1灯	直付20形 非常灯一体型	4	1	器具交換	非常灯一体型ベースライト直付型	昼白色		1000	15.3	4.9
88	クリスタル鹿島寮 1～3階	外階段		FL20W*1灯	直付20形 防湿	4	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
89	クリスタル鹿島寮 屋外	駐輪場		HF32W*1灯	トラフ40形 防湿	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
90	看護学校 1階	風除室		FL20W*4灯	スクエア型 □600 埋込型	4	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	4000	6	41
91	看護学校 1階	エントランス		FL20W*4灯	スクエア型 □600 埋込型	4	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	4000	6	41
92	看護学校 1階	エントランス		FL20W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		1540	12.8	12.8
93	看護学校 1階	エントランス		FLR40W*1灯	トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
94	看護学校 1階	相談室		FLR40W*2灯	埋込40形	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
95	看護学校 1階	更衣室①		FLR40W*1灯	埋込40形 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
96	看護学校 1階	更衣室②		FL20W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
97	看護学校 1階	WWC		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
98	看護学校 1階	WWC		FL20W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
99	看護学校 1階	MWC		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
100	看護学校 1階	MWC		FL20W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
101	看護学校 1階	廊下		FL20W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	7	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		1540	12.8	12.8
102	看護学校 1階	職員室		FLR40W*2灯	埋込40形	10	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
103	看護学校 1階	給湯室		FLR40W*2灯	埋込40形	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
104	看護学校 1階	応接室		FLR40W*3灯	埋込40形 W450	6	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
105	看護学校 1階	学校長室		FLR40W*3灯	埋込40形 W450	3	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
106	看護学校 1階	印刷室		FLR40W*2灯	埋込40形	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
107	看護学校 1階	図書室		FLR40W*2灯	埋込40形	12	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
108	看護学校 1階	倉庫		FLR40W*1灯	直付40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
109	看護学校 1階	地下ピット階段		FLR40W*1灯	片反射40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
110	看護学校 1～3階	階段①		FLR40W*1灯	階段通路誘導灯 非常灯一体型1270 x 470	5	1	器具交換	階段通路誘導灯 人感センサーON/OFFタイマー 30分間定時形	昼白色		2000	16.0	16
111	看護学校 2階	階段前倉庫		IL60W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		650	5.4	4.9
112	看護学校 2階	看護実習室		FLR40W*2灯	埋込40形	20	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
113	看護学校 2階	実習準備室		FLR40W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
114	看護学校 2階	第一教室		FLR40W*2灯	埋込40形	12	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
115	看護学校 2階	第二教室		FLR40W*2灯	埋込40形	12	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
116	看護学校 2階	第二教室	位相調光→非調 光にて選定・球替 え E26	IL60W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	12	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		650	5.4	4.9
117	看護学校 2階	学生更衣室		FLR40W*1灯	直付40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
118	看護学校 2階	廊下		FL20W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	9	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		1540	12.8	12.8
119	看護学校 2階	標本模型室		FLR40W*1灯	直付40形	9	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
120	看護学校 2階	休養室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125-φ100	電球色		500	4.8	4.9
121	看護学校 2階	休養室		FL20W*5灯	スクエア型 □650 埋込型	2	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	5000	6	4.9
122	看護学校 2階	休養室		FLR40W*1灯	トラフ40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
123	看護学校 2階	スプリンクラー制御室		IL60W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
124	看護学校 2階	器材室		FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
125	看護学校 2階	WWC		FLR40W*1灯	埋込40形 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
126	看護学校 2階	WWC		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
127	看護学校 3階	在宅看護実習室		FLR40W*2灯	埋込40形	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
128	看護学校 3階	在宅看護実習室		FLR40W*2灯	直付40形 防水カバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
129	看護学校 3階	在宅看護実習室		FDL27W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
130	看護学校 3階	在宅看護実習室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
131	看護学校 3階	在宅看護実習室		FLR40W*2灯	埋込40形 和風カバー付き	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
132	看護学校 3階	第三教室		FLR40W*2灯	埋込40形	15	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
133	看護学校 3階	学生更衣室		FLR40W*2灯	埋込40形	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
134	看護学校 3階	廊下		FL20W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	10	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		1540	12.8	12.8
135	看護学校 3階	倉庫		FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
136	看護学校 3階	スプリンクラー制御室		IL60W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
137	看護学校 3階	EV機械室		FLR40W*1灯	片反射40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
138	看護学校 3階	研修室		FLR40W*2灯	埋込40形	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
139	看護学校 3階	空調機械室		FLR40W*1灯	片反射40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
140	看護学校 3階	WWC		FLR40W*1灯	埋込40形 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
141	看護学校 3階	WWC		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
142	看護学校 3階	MWC		FL20W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
143	看護学校 3階	MWC		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
144	看護学校 3階	講堂		FLR40W*1灯	下面開放型40形 (吊り下げ)	36	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
145	看護学校 3階	講堂		IL60W (40Wレフ型) *1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	20	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125-φ100	電球色		500	4.8	4.9
146	看護学校 3階	講堂		FLR40W*1灯	トラフ40形	30	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
147	看護学校 3階	講堂		ハロゲンW*1灯	ダウンライト 埋込穴φ200	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠+リニューアルプレートφ200-φ150	電球色		1600	22	22
148	看護学校 3階	講堂 倉庫		FLR40W*1灯	直付40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
149	看護学校 1~3階	階段②		FL20W*1灯	階段通路誘導灯 非常灯一体型	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定時形	昼白色		800	8.2	8.2
150	看護学校 1~3階	階段②		FLR40W*1灯	階段通路誘導灯 非常灯一体型1270 x 470	5	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定時形	昼白色		2000	16.0	16
151	看護学校 1~3階	階段② スプリンクラー制御室	各階にあり	IL60W*1灯	コップ灯 E26	6	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
152	看護学校 1階	階段② 倉庫		IL60W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
153	中央診療棟 屋上11~R階	屋上階段		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
154	中央診療棟 機械設備エリア11階	廊下		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	4	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
155	中央診療棟 機械設備エリア11階	蓄電池設備室		FLR40W*2灯	笠付トラフ40形	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
156	中央診療棟 機械設備エリア11階	蓄電池設備室		FLR40W*2灯	笠付40形 非常灯一体型	3	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト笠付型	昼白色		3920	25.8	4.9
157	中央診療棟 機械設備エリア11階	蓄電池設備室		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
158	中央診療棟 機械設備エリア11階	排気ファン室		FLR40W*2灯	笠付トラフ40形	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
159	中央診療棟 機械設備エリア11階	排気ファン室		IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
160	中央診療棟 機械設備エリア11階	EV機械室 (2)		FLR40W*2灯	笠付40形 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト笠付型	昼白色		3920	25.8	4.9
161	中央診療棟 機械設備エリア11階	EV機械室 (1)		FLR40W*1灯	片反射40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
162	中央診療棟	機械設備エリア11階	EV機械室 (1)	FLR40W*2灯	笠付40形 非常灯一体型	2	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト笠付型	昼白色		3920	25.8	4.9
163	中央診療棟	機械設備エリア11階	EV機械室 (1)	FLR40W*2灯	笠付トラフ40形	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
164	中央診療棟	機械設備エリア11階	非常用EV機械室	FLR40W*2灯	笠付40形 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト笠付型	昼白色		3920	25.8	4.9
165	中央診療棟	機械設備エリア11階	非常用EV機械室	FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
166	中央診療棟	機械設備エリア11階	PS	FL20W*1灯	直付20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
167	中央診療棟	病棟10階	EVホール	FL20W*1灯	トラフ20形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
168	中央診療棟	病棟10階	EVホール	FLR40W*1灯	トラフ40形	10	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
169	中央診療棟	病棟10階	廊下	HF32W*1灯	埋込40形 W150 Cチャンネル回避型	24	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
170	中央診療棟	病棟10階	廊下	HF32W*1灯	埋込40形 W240	12	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
171	中央診療棟	病棟10階	廊下	HF16W*1灯	埋込20形 W190	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
172	中央診療棟	病棟10階	廊下	HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	4	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
173	中央診療棟	病棟10階	1023病室前 汚物処理室	FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
174	中央診療棟	病棟10階	北MWC	グロー付き HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
175	中央診療棟	病棟10階	北WWC	グロー付き HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
176	中央診療棟	病棟10階	職員WC	FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
177	中央診療棟	病棟10階	職員WC	FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
178	中央診療棟	病棟10階	北空調機械室	FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
179	中央診療棟	病棟10階	中央MWC	FLR40W*1灯	40形ブラケット	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
180	中央診療棟	病棟10階	中央MWC	FLR40W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
181	中央診療棟	病棟10階	中央WWC	FLR40W*1灯	40形ブラケット	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
182	中央診療棟	病棟10階	中央WWC	FLR40W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
183	中央診療棟	病棟10階	中央リネン室 (使用済みリネン庫)	FL20W*2灯	直付20形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
184	中央診療棟	病棟10階	職員用EVホール	FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防塵	昼白色		3540	26.5	26.5
185	中央診療棟	病棟10階	リネン室 (清潔リネン庫)	FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
186	中央診療棟	病棟10階	リネン室内スプリンクラー制御室	IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
187	中央診療棟	病棟10階	中央汚物処理室	FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
188	中央診療棟	病棟10階	洗濯室	HF32W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
189	中央診療棟	病棟10階	洗濯室	FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
190	中央診療棟	病棟10階	身障者WC	FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
191	中央診療棟	病棟10階	浴室①	グロー付き HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
192	中央診療棟	病棟10階	浴室①	FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
193	中央診療棟	病棟10階	浴室①	IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
194	中央診療棟	病棟10階	倉庫	グロー付き HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
195	中央診療棟	病棟10階	浴室②	FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
196	中央診療棟	病棟10階	浴室②	IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
197	中央診療棟	病棟10階	自販機コーナー	FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
198	中央診療棟	病棟10階	器材室	FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
199	中央診療棟	病棟10階	デイルーム	FLR40W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
200	中央診療棟	病棟10階	デイルーム	FLR40W*1灯	トラフ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
201	中央診療棟	病棟10階	処置室	FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
202	中央診療棟	病棟10階	処置室	FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
203	中央診療棟	病棟10階	カンファレンス室	FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	2	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
204	中央診療棟	病棟10階	面談室	FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
205	中央診療棟	病棟10階	面談室	FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
206	中央診療棟 病棟10階	高次空調WC		HF32W*1灯	埋込40形 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
207	中央診療棟 病棟10階	スタッフルーム		HF32W*2灯	埋込40形 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
208	中央診療棟 病棟10階	浴室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
209	中央診療棟 病棟10階	浴室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
210	中央診療棟 病棟10階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	3	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		4620	35.1	35.1
211	中央診療棟 病棟10階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
212	中央診療棟 病棟10階	スタッフステーション間接照明		FLR40W*1灯	トラフ40形	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
213	中央診療棟 病棟10階	スタッフステーション間接照明		FL10W*1灯	トラフ10形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
214	中央診療棟 病棟10階	スタッフステーション内照灯		FLR40W*1灯	トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
215	中央診療棟 病棟10階	EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
216	中央診療棟 病棟10階	DS/PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	8	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
217	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1001室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
218	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1001室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
219	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1001室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
220	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1002室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
221	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1002室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
222	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1002室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
223	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1003室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
224	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1003室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
225	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1003室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
226	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1006室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
227	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1006室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
228	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1006室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
229	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1021室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
230	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1021室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
231	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1021室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
232	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1022室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
233	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1022室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
234	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1022室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
235	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1023室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
236	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1023室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
237	中央診療棟 病棟10階	Aタイプ 1023室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
238	中央診療棟 病棟10階	Bタイプ 1007室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
239	中央診療棟 病棟10階	Bタイプ 1007室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
240	中央診療棟 病棟10階	Bタイプ 1008室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
241	中央診療棟 病棟10階	Bタイプ 1008室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
242	中央診療棟 病棟10階	Bタイプ 1009室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
243	中央診療棟 病棟10階	Bタイプ 1009室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
244	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1010室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
245	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1010室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
246	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1011室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
247	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1011室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
248	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1012室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
249	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1012室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
250	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1013室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
251	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1013室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
252	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1015室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
253	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1015室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
254	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1016室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
255	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1016室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
256	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1017室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
257	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1017室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
258	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1018室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
259	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1018室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
260	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1019室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
261	中央診療棟 病棟10階	Cタイプ 1019室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
262	中央診療棟 病棟10階	Dタイプ 1020室		HF32W*1灯	埋込40形 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
263	中央診療棟 病棟10階	Dタイプ 1020室		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1950	5850	13.6	44
264	中央診療棟 病棟9階	EVホール		FL20W*1灯	トラフ20形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
265	中央診療棟 病棟9階	EVホール		FLR40W*1灯	トラフ40形	10	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
266	中央診療棟 病棟9階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W150 Cチャンネル回避型	23	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
267	中央診療棟 病棟9階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W240	15	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
268	中央診療棟 病棟9階	廊下		HF16W*1灯	埋込20形 W190	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
269	中央診療棟 病棟9階	廊下		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	5	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
270	中央診療棟 病棟9階	廊下	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
271	中央診療棟 病棟9階	廊下		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色		1100	9.8	4.9
272	中央診療棟 病棟9階	医師当直室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
273	中央診療棟 病棟9階	医師当直室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
274	中央診療棟 病棟9階	医師当直室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
275	中央診療棟 病棟9階	カンファレンス室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
276	中央診療棟 病棟9階	カンファレンス室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
277	中央診療棟 病棟9階	北空調機械室		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
278	中央診療棟 病棟9階	北WC x 2部屋		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
279	中央診療棟 病棟9階	925病室前 汚物処理室		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
280	中央診療棟 病棟9階	倉庫		FLR40W*2灯	直付40形 W230	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
281	中央診療棟 病棟9階	職員WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
282	中央診療棟 病棟9階	職員WC		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
283	中央診療棟 病棟9階	中央MWC		FLR40W*1灯	40形ブラケット	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
284	中央診療棟 病棟9階	中央MWC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
285	中央診療棟 病棟9階	中央WWC		FLR40W*1灯	40形ブラケット	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
286	中央診療棟 病棟9階	中央WWC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
287	中央診療棟 病棟9階	中央リネン室 (使用済みリネン庫)		FL20W*2灯	直付20形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
288	中央診療棟 病棟9階	職員用EVホール		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
289	中央診療棟 病棟9階	リネン室 (清潔リネン庫)		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
290	中央診療棟 病棟9階	リネン室内スプリンクラー制御室		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
291	中央診療棟 病棟9階	中央汚物処理室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
292	中央診療棟 病棟9階	洗濯室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
293	中央診療棟 病棟9階	洗濯室		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
294	中央診療棟 病棟9階	身障者WC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
295	中央診療棟 病棟9階	浴室①	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
296	中央診療棟 病棟9階	浴室①		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
297	中央診療棟 病棟9階	浴室①		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
298	中央診療棟 病棟9階	倉庫	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
299	中央診療棟 病棟9階	空調機械室(西棟渡り廊下前)		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
300	中央診療棟 病棟9階	自販機コーナー		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
301	中央診療棟 病棟9階	器材室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
302	中央診療棟 病棟9階	デイルーム		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
303	中央診療棟 病棟9階	デイルーム		FLR40W*1灯	トラフ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
304	中央診療棟 病棟9階	処置室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
305	中央診療棟 病棟9階	処置室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
306	中央診療棟 病棟9階	搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		4620	35.1	35.1
307	中央診療棟 病棟9階	スタッフステーション間接照明		FLR40W*1灯	トラフ40形	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
308	中央診療棟 病棟9階	スタッフステーション間接照明		FL10W*1灯	トラフ10形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
309	中央診療棟 病棟9階	スタッフステーション内照灯		FLR40W*1灯	トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
310	中央診療棟 病棟9階	EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
311	中央診療棟 病棟9階	DS/PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	8	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
312	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 922室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
313	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 922室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
314	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 922室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
315	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 923室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
316	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 923室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
317	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 923室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
318	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 925室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
319	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 925室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
320	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 925室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
321	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 926室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
322	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 926室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
323	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 926室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
324	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 927室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
325	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 927室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
326	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 927室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
327	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 928室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
328	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 928室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
329	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 928室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
330	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 929室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
331	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 929室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
332	中央診療棟 病棟9階	Aタイプ 929室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
333	中央診療棟 病棟9階	Bタイプ 908室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
334	中央診療棟 病棟9階	Bタイプ 908室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり			
335	中央診療棟	病棟9階	Bタイプ	909室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
336	中央診療棟	病棟9階	Bタイプ	909室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
337	中央診療棟	病棟9階	Bタイプ	910室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
338	中央診療棟	病棟9階	Bタイプ	910室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
339	中央診療棟	病棟9階	Bタイプ	911室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
340	中央診療棟	病棟9階	Bタイプ	911室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
341	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	912室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
342	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	912室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
343	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	913室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
344	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	913室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
345	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	915室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
346	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	915室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
347	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	916室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
348	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	916室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
349	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	917室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
350	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	917室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
351	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	918室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
352	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	918室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
353	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	919室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
354	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	919室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
355	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	920室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
356	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	920室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
357	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	921室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
358	中央診療棟	病棟9階	Cタイプ	921室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
359	中央診療棟	病棟9階	Eタイプ	907室	FL20W*4灯	スクエア型	□630 埋込型	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	4000	6	41	
360	中央診療棟	病棟9階	Eタイプ	907室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
361	中央診療棟	病棟9階	Eタイプ	907室	FL32W*1灯	ブラケットライト	40形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2000	2000	14.4	14.4	
362	中央診療棟	病棟9階	Eタイプ	907室	FHT24W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7	
363	中央診療棟	病棟9階	Eタイプ	907室	FDL13W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9	
364	中央診療棟	病棟9階	Eタイプ	907室	FL15W*1灯	キッチン手元灯		1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	750	750	20.5	12	
365	中央診療棟	病棟9階	面談室	(906室)	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
366	中央診療棟	病棟9階	面談室	(906室)	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
367	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	901室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
368	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	901室	FDL13W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9	
369	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	901室	FL20W*1灯	ブラケットライト	20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6	
370	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	901室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
371	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	902室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
372	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	902室	FDL13W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9	
373	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	902室	FL20W*1灯	ブラケットライト	20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6	
374	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	902室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
375	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	903室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	
376	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	903室	FDL13W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9	
377	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	903室	FL20W*1灯	ブラケットライト	20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6	
378	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	903室	FL15W*1灯	150x470	コンセント付き	ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
379	中央診療棟	病棟9階	Gタイプ	905室	FLR40W*2灯	直付40形	ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25	

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
380	中央診療棟 病棟9階	Gタイプ 905室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
381	中央診療棟 病棟9階	Gタイプ 905室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
382	中央診療棟 病棟9階	Gタイプ 905室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
383	中央診療棟 病棟8階	EVホール		FL20W*1灯	トラフ20形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
384	中央診療棟 病棟8階	EVホール		FLR40W*1灯	トラフ40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
385	中央診療棟 病棟8階			HF32W*1灯	埋込40形 W150 Cチャンネル回避型	23	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
386	中央診療棟 病棟8階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W240	15	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
387	中央診療棟 病棟8階	廊下		HF16W*1灯	埋込20形 W190	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
388	中央診療棟 病棟8階	廊下		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	5	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
389	中央診療棟 病棟8階	廊下	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
390	中央診療棟 病棟8階	廊下		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色		1100	9.8	4.9
391	中央診療棟 病棟8階	面談室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
392	中央診療棟 病棟8階	面談室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
393	中央診療棟 病棟8階	医師当直室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
394	中央診療棟 病棟8階	医師当直室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
395	中央診療棟 病棟8階	医師当直室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
396	中央診療棟 病棟8階	カンファレンス室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
397	中央診療棟 病棟8階	カンファレンス室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
398	中央診療棟 病棟8階	北空調機械室		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
399	中央診療棟 病棟8階	北WC x 2部屋		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
400	中央診療棟 病棟8階	925病室前 汚物処理室		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
401	中央診療棟 病棟8階	倉庫		FLR40W*2灯	直付40形 W230	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
402	中央診療棟 病棟8階	職員WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
403	中央診療棟 病棟8階	職員WC		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
404	中央診療棟 病棟8階	中央MWC		FLR40W*1灯	40形ブラケット	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
405	中央診療棟 病棟8階	中央MWC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
406	中央診療棟 病棟8階	中央WWC		FLR40W*1灯	40形ブラケット	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
407	中央診療棟 病棟8階	中央WWC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
408	中央診療棟 病棟8階	中央リネン室 (使用済みリネン庫)		FL20W*2灯	直付20形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
409	中央診療棟 病棟8階	職員用EVホール		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
410	中央診療棟 病棟8階	リネン室 (清潔リネン庫)		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
411	中央診療棟 病棟8階	リネン室内スプリンクラー制御室		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
412	中央診療棟 病棟8階	中央汚物処理室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
413	中央診療棟 病棟8階	洗濯室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
414	中央診療棟 病棟8階	洗濯室		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
415	中央診療棟 病棟8階	身障者WC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
416	中央診療棟 病棟8階	浴室①	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
417	中央診療棟 病棟8階	浴室①		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
418	中央診療棟 病棟8階	浴室①		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
419	中央診療棟 病棟8階	倉庫	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
420	中央診療棟 病棟8階	空調機械室 (西棟渡り廊下前)		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
421	中央診療棟 病棟8階	自販機コーナー		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
422	中央診療棟 病棟8階	器材室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
423	中央診療棟 病棟8階	デイルーム		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
424	中央診療棟 病棟8階	デイルーム		FLR40W*1灯	トラフ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
425	中央診療棟 病棟8階	処置室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
426	中央診療棟 病棟8階	処置室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
427	中央診療棟 病棟8階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	3	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		4620	35.1	35.1
428	中央診療棟 病棟8階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
429	中央診療棟 病棟8階	スタッフステーション間接照明		FLR40W*1灯	トラフ40形	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
430	中央診療棟 病棟8階	スタッフステーション間接照明		FL10W*1灯	トラフ10形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
431	中央診療棟 病棟8階	スタッフステーション内照灯		FLR40W*1灯	トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
432	中央診療棟 病棟8階	EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
433	中央診療棟 病棟8階	DS/PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	8	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
434	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 822室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
435	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 822室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
436	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 822室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
437	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 823室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
438	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 823室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
439	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 823室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
440	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 825室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
441	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 825室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
442	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 825室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
443	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 826室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
444	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 826室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
445	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 826室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
446	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 827室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
447	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 827室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
448	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 827室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
449	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 828室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
450	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 828室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
451	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 828室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
452	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 829室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
453	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 829室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
454	中央診療棟 病棟8階	Aタイプ 829室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
455	中央診療棟 病棟8階	Bタイプ 806室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
456	中央診療棟 病棟8階	Bタイプ 806室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
457	中央診療棟 病棟8階	Bタイプ 808室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
458	中央診療棟 病棟8階	Bタイプ 808室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
459	中央診療棟 病棟8階	Bタイプ 809室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
460	中央診療棟 病棟8階	Bタイプ 809室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
461	中央診療棟 病棟8階	Bタイプ 810室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
462	中央診療棟 病棟8階	Bタイプ 810室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
463	中央診療棟 病棟8階	耳鼻咽喉科 処置室 (811室)		HF32W*2灯	埋込40形 Cチャンネル回避型	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
464	中央診療棟 病棟8階	耳鼻咽喉科 処置室 (811室)		HF32W*2灯	埋込40形 Cチャンネル回避型 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型+非常灯別置	昼白色		4620	34.1	35.1
465	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 812室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
466	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 812室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
467	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 813室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
468	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 813室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
469	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 815室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
470	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 815室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
471	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 816室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
472	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 816室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
473	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 817室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
474	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 817室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
475	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 818室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
476	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 818室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
477	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 819室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
478	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 819室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
479	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 820室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
480	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 820室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
481	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 821室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
482	中央診療棟 病棟8階	Cタイプ 821室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
483	中央診療棟 病棟8階	Eタイプ 807室		FL20W*4灯	スクエア型 □630 埋込型	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	4000	6	41
484	中央診療棟 病棟8階	Eタイプ 807室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
485	中央診療棟 病棟8階	Eタイプ 807室		FL32W*1灯	ブラケットライト 40形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2000	2000	14.4	14.4
486	中央診療棟 病棟8階	Eタイプ 807室	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
487	中央診療棟 病棟8階	Eタイプ 807室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
488	中央診療棟 病棟8階	Eタイプ 807室		FL15W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	750	750	20.5	12
489	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 801室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
490	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 801室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
491	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 801室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
492	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 801室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
493	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 802室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
494	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 802室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
495	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 802室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
496	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 802室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
497	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 803室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
498	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 803室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
499	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 803室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
500	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 803室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
501	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 805室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
502	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 805室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
503	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 805室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
504	中央診療棟 病棟8階	Gタイプ 805室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
505	中央診療棟 病棟7階	EVホール		FL20W*1灯	トラフ20形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
506	中央診療棟 病棟7階	EVホール		FLR40W*1灯	トラフ40形	10	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
507	中央診療棟 病棟7階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W150 Cチャンネル回避型	23	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
508	中央診療棟 病棟7階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W240	15	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
509	中央診療棟 病棟7階	廊下		HF16W*1灯	埋込20形 W190	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
510	中央診療棟 病棟7階	廊下		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色		1100	9.8	4.9
511	中央診療棟 病棟7階	廊下		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	2	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
512	中央診療棟 病棟7階	カンファレンスルーム		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	2	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
513	中央診療棟 病棟7階	カンファレンスルーム		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
514	中央診療棟 病棟7階	医師当直室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
515	中央診療棟 病棟7階	医師当直室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
516	中央診療棟 病棟7階	医師当直室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
517	中央診療棟 病棟7階	職員WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
518	中央診療棟 病棟7階	職員WC		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
519	中央診療棟 病棟7階	中央WC		FLR40W*1灯	40形ブラケット	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
520	中央診療棟 病棟7階	中央WC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
521	中央診療棟 病棟7階	中央リネン室 (使用済みリネン庫)		FL20W*2灯	直付20形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
522	中央診療棟 病棟7階	職員用EVホール		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
523	中央診療棟 病棟7階	リネン室 (清潔リネン庫)		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
524	中央診療棟 病棟7階	リネン室内スプリンクラー制御室		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
525	中央診療棟 病棟7階	中央汚物処理室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
526	中央診療棟 病棟7階	洗濯室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
527	中央診療棟 病棟7階	洗濯室		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
528	中央診療棟 病棟7階	身障者WC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
529	中央診療棟 病棟7階	浴室①	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
530	中央診療棟 病棟7階	浴室①		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
531	中央診療棟 病棟7階	浴室①		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
532	中央診療棟 病棟7階	倉庫	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
533	中央診療棟 病棟7階	空調機械室 (西棟渡り廊下前)		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
534	中央診療棟 病棟7階	自販機コーナー		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
535	中央診療棟 病棟7階	器材室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
536	中央診療棟 病棟7階	食堂・デイルーム		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
537	中央診療棟 病棟7階	ブレイルーム		HF32W*1灯	埋込40形 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
538	中央診療棟 病棟7階	小児用WC		FLR40W*2灯	直付40形 W230	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
539	中央診療棟 病棟7階	WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
540	中央診療棟 病棟7階	沐浴室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
541	中央診療棟 病棟7階	沐浴室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
542	中央診療棟 病棟7階	面談室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
543	中央診療棟 病棟7階	面談室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
544	中央診療棟 病棟7階	新生児室前室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	2	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
545	中央診療棟 病棟7階	新生児室前室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
546	中央診療棟 病棟7階	新生児室		HF32W*2灯	直付40形 W200	16	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
547	中央診療棟 病棟7階	新生児室室内全体		FLR40W*2灯	直付40形 防湿	1	2	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2000	2000	14.1	16.3
548	中央診療棟 病棟7階	新生児室室内全体		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
549	中央診療棟 病棟7階	新生児室室内全体	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
550	中央診療棟 病棟7階	新生児室室内全体		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	2	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
551	中央診療棟 病棟7階	新生児室室内全体		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100×リニューアブルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
552	中央診療棟 病棟7階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	3	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		4620	35.1	35.1
553	中央診療棟 病棟7階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
554	中央診療棟 病棟7階	スタッフステーション間接照明		FLR40W*1灯	トラフ40形	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
555	中央診療棟 病棟7階	スタッフステーション間接照明		FL10W*1灯	トラフ10形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
556	中央診療棟 病棟7階	スタッフステーション内照灯		FLR40W*1灯	トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
557	中央診療棟 病棟7階	EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
558	中央診療棟 病棟7階	DS/PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	8	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
559	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 701室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
560	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 701室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
561	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 701室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
562	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 717室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
563	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 717室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
564	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 717室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
565	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 718室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
566	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 718室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
567	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 718室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
568	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 719室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
569	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 719室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
570	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 719室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
571	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 720室(物置)		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
572	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 720室(物置)		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
573	中央診療棟 病棟7階	Aタイプ 720室(物置)		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
574	中央診療棟 病棟7階	Bタイプ 703室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
575	中央診療棟 病棟7階	Bタイプ 703室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
576	中央診療棟 病棟7階	Bタイプ 705室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
577	中央診療棟 病棟7階	Bタイプ 705室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
578	中央診療棟 病棟7階	Bタイプ 706室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
579	中央診療棟 病棟7階	Bタイプ 706室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
580	中央診療棟 病棟7階	Bタイプ 707室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
581	中央診療棟 病棟7階	Bタイプ 707室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
582	中央診療棟 病棟7階	Bタイプ 721室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
583	中央診療棟 病棟7階	Bタイプ 721室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
584	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 708室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
585	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 708室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
586	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 709室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
587	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 709室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
588	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 711室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
589	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 711室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
590	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 712室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
591	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 712室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
592	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 713室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
593	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 713室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
594	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 715室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
595	中央診療棟 病棟7階	Cタイプ 715室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
596	中央診療棟 病棟6階	EVホール		FL20W*1灯	トラフ20形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
597	中央診療棟 病棟6階	EVホール		FLR40W*1灯	トラフ40形	10	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
598	中央診療棟 病棟6階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W150 Cチャンネル回避型	23	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
599	中央診療棟 病棟6階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W240	15	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
600	中央診療棟 病棟6階	廊下		HF16W*1灯	埋込20形 W190	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
601	中央診療棟 病棟6階	廊下		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	5	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
602	中央診療棟 病棟6階	廊下	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
603	中央診療棟 病棟6階	廊下		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色		1100	9.8	4.9
604	中央診療棟 病棟6階	北空調機械室		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
605	中央診療棟 病棟6階	医師当直室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
606	中央診療棟 病棟6階	医師当直室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
607	中央診療棟 病棟6階	医師当直室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
608	中央診療棟 病棟6階	カンファレンス室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
609	中央診療棟 病棟6階	カンファレンス室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
610	中央診療棟 病棟6階	スタッフルーム		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
611	中央診療棟 病棟6階	北WC x 2部屋		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
612	中央診療棟 病棟6階	北 汚物処理室		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
613	中央診療棟 病棟6階	掃除機室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
614	中央診療棟 病棟6階	職員WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
615	中央診療棟 病棟6階	職員WC		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
616	中央診療棟 病棟6階	中央WC		HF16W*1灯	埋込20形 W190	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
617	中央診療棟 病棟6階	中央WC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
618	中央診療棟 病棟6階	中央WC		FLR40W*1灯	40形ブラケット	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
619	中央診療棟 病棟6階	職員用EVホール		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
620	中央診療棟 病棟6階	リネン室 (清潔リネン庫)		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
621	中央診療棟 病棟6階	リネン室内スプリンクラー 制御室		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
622	中央診療棟 病棟6階	中央汚物処理室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
623	中央診療棟 病棟6階	洗濯室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
624	中央診療棟 病棟6階	洗濯室		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
625	中央診療棟 病棟6階	身障者WC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
626	中央診療棟 病棟6階	浴室①	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
627	中央診療棟 病棟6階	浴室①		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
628	中央診療棟 病棟6階	浴室①		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
629	中央診療棟 病棟6階	倉庫	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
630	中央診療棟 病棟6階	空調機械室 (西棟渡り廊下 前)		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
631	中央診療棟 病棟6階	自販機コーナー		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
632	中央診療棟 病棟6階	器材室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
633	中央診療棟 病棟6階	デイルーム		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
634	中央診療棟 病棟6階	デイルーム		FLR40W*1灯	トラフ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
635	中央診療棟 病棟6階	処置室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
636	中央診療棟 病棟6階	処置室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
637	中央診療棟 病棟6階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	3	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		4620	35.1	35.1
638	中央診療棟 病棟6階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
639	中央診療棟 病棟6階	スタッフステーション間接照明		FLR40W*1灯	トラフ40形	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
640	中央診療棟 病棟6階	スタッフステーション間接照明		FL10W*1灯	トラフ10形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
641	中央診療棟 病棟6階	スタッフステーション内照灯		FLR40W*1灯	トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
642	中央診療棟 病棟6階	EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
643	中央診療棟 病棟6階	DS/PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	8	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
644	中央診療棟 病棟6階	処置室 (601室)		HF32W*2灯	埋込40形 Cチャンネル回避型	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
645	中央診療棟 病棟6階	処置室 (601室)		HF32W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		4620	35.1	35.1
646	中央診療棟 病棟6階	療養相談室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
647	中央診療棟 病棟6階	療養相談室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
648	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 621室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
649	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 621室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
650	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 621室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
651	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 622室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
652	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 622室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
653	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 622室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
654	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 623室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
655	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 623室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
656	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 623室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
657	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 625室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
658	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 625室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
659	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 625室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
660	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 626室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
661	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 626室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
662	中央診療棟 病棟6階	Aタイプ 626室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
663	中央診療棟 病棟6階	面談室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
664	中央診療棟 病棟6階	面談室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
665	中央診療棟 病棟6階	面談室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
666	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 609室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
667	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 609室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
668	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 610室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
669	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 610室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
670	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 611室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
671	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 611室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
672	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 612室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
673	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 612室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
674	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 613室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
675	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 613室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
676	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 615室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
677	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 615室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
678	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 616室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
679	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 616室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
680	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 617室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
681	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 617室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
682	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 618室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
683	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 619室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
684	中央診療棟 病棟6階	Cタイプ 620室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
685	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 602室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
686	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 602室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
687	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 602室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
688	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 602室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
689	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 603室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
690	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 603室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
691	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 603室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
692	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 603室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
693	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 605室		FL20W*1灯	ブラケットライト20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
694	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 605室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
695	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 605室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
696	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 605室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
697	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 606室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
698	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 606室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
699	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 606室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
700	中央診療棟 病棟6階	Iタイプ 606室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
701	中央診療棟 病棟6階	Hタイプ 607室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
702	中央診療棟 病棟6階	Hタイプ 607室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
703	中央診療棟 病棟6階	Hタイプ 607室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
704	中央診療棟 病棟6階	Hタイプ 608室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
705	中央診療棟 病棟6階	Hタイプ 608室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
706	中央診療棟 病棟6階	Hタイプ 608室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
707	中央診療棟 病棟5階	EVホール		FL20W*1灯	トラフ20形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
708	中央診療棟 病棟5階	EVホール		FLR40W*1灯	トラフ40形	10	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
709	中央診療棟 病棟5階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W150 Cチャンネル回避型	23	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
710	中央診療棟 病棟5階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W240	15	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
711	中央診療棟 病棟5階	廊下		HF16W*1灯	埋込20形 W190	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
712	中央診療棟 病棟5階	廊下		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	5	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
713	中央診療棟 病棟5階	廊下	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
714	中央診療棟 病棟5階	廊下		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色		1100	9.8	4.9
715	中央診療棟 病棟5階	中5HCU前 空調機械室 x2		FLR40W*1灯	片反射40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
716	中央診療棟 病棟5階	面談室 (612室)		HF32W*2灯	埋込40形 Cチャンネル回避型	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
717	中央診療棟 病棟5階	面談室 (612室)		HF32W*2灯	埋込40形 Cチャンネル回避型 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型+非常灯別置	昼白色		4620	34.1	35.1
718	中央診療棟 病棟5階	スタッフルーム		FLR40W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
719	中央診療棟 病棟5階	北 汚物処理室		FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
720	中央診療棟 病棟5階	北MWC	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
721	中央診療棟 病棟5階	北WWC	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
722	中央診療棟 病棟5階	医師当直室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
723	中央診療棟 病棟5階	医師当直室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
724	中央診療棟 病棟5階	医師当直室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
725	中央診療棟 病棟5階	中央MWC		FLR40W*1灯	40形ブラケット	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
726	中央診療棟 病棟5階	中央MWC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
727	中央診療棟 病棟5階	中央WWC		FLR40W*1灯	40形ブラケット	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
728	中央診療棟 病棟5階	中央WWC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
729	中央診療棟 病棟5階	中央リネン室 (使用済みリネン庫)		FL20W*2灯	直付20形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
730	中央診療棟 病棟5階	職員用EVホール		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
731	中央診療棟 病棟5階	リネン室 (清潔リネン庫)		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
732	中央診療棟 病棟5階	リネン室内スプリンクラー制御室		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
733	中央診療棟 病棟5階	中央汚物処理室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
734	中央診療棟 病棟5階	洗濯室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
735	中央診療棟 病棟5階	洗濯室		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
736	中央診療棟 病棟5階	身障者WC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
737	中央診療棟 病棟5階	浴室①	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
738	中央診療棟 病棟5階	浴室①		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
739	中央診療棟 病棟5階	浴室①		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
740	中央診療棟 病棟5階	倉庫	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
741	中央診療棟 病棟5階	空調機械室 (西棟渡り廊下前)		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
742	中央診療棟 病棟5階	自販機コーナー		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
743	中央診療棟 病棟5階	器材室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
744	中央診療棟 病棟5階	ディルーム		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
745	中央診療棟 病棟5階	ディルーム		FLR40W*1灯	トラフ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
746	中央診療棟 病棟5階	処置室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
747	中央診療棟 病棟5階	処置室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
748	中央診療棟 病棟5階	カンファレンス室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
749	中央診療棟 病棟5階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	3	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		4620	35.1	35.1
750	中央診療棟 病棟5階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
751	中央診療棟 病棟5階	スタッフステーション間接照明		FLR40W*1灯	トラフ40形	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
752	中央診療棟 病棟5階	スタッフステーション間接照明		FL10W*1灯	トラフ10形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
753	中央診療棟 病棟5階	スタッフステーション内照灯		FLR40W*1灯	トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
754	中央診療棟 病棟5階	EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
755	中央診療棟 病棟5階	DS/PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	8	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
756	中央診療棟 病棟5階	Aタイプ 522室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
757	中央診療棟 病棟5階	Aタイプ 522室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
758	中央診療棟 病棟5階	Aタイプ 522室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
759	中央診療棟 病棟5階	Aタイプ 523室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
760	中央診療棟 病棟5階	Aタイプ 523室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
761	中央診療棟 病棟5階	Aタイプ 523室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
762	中央診療棟 病棟5階	Aタイプ 525室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
763	中央診療棟 病棟5階	Aタイプ 525室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり	
764	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	525室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
765	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	526室	FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
766	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	526室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
767	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	526室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
768	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	527室	FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
769	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	527室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
770	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	527室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
771	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	528室	FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
772	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	528室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
773	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	528室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
774	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	529室	FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
775	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	529室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
776	中央診療棟	病棟5階	Aタイプ	529室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
777	中央診療棟	病棟5階	Bタイプ	506室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
778	中央診療棟	病棟5階	Bタイプ	506室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
779	中央診療棟	病棟5階	Bタイプ	508室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
780	中央診療棟	病棟5階	Bタイプ	508室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
781	中央診療棟	病棟5階	Bタイプ	509室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
782	中央診療棟	病棟5階	Bタイプ	509室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
783	中央診療棟	病棟5階	Bタイプ	510室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
784	中央診療棟	病棟5階	Bタイプ	510室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
785	中央診療棟	病棟5階	Bタイプ	511室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
786	中央診療棟	病棟5階	Bタイプ	511室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
787	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	513室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
788	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	513室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
789	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	515室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
790	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	515室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
791	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	516室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
792	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	516室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
793	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	517室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
794	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	517室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
795	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	518室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
796	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	518室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
797	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	519室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
798	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	519室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
799	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	520室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
800	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	520室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
801	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	521室	FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
802	中央診療棟	病棟5階	Cタイプ	521室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
803	中央診療棟	病棟5階	Eタイプ	507室	FL20W*4灯	スクエア型 □630 埋込型	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	4000	6	41
804	中央診療棟	病棟5階	Eタイプ	507室	FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
805	中央診療棟	病棟5階	Eタイプ	507室	FL32W*1灯	ブラケットライト 40形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2000	2000	14.4	14.4
806	中央診療棟	病棟5階	Eタイプ	507室	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
807	中央診療棟	病棟5階	Eタイプ	507室	FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100×9ニューアプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
808	中央診療棟	病棟5階	Eタイプ	507室	FL15W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	750	750	20.5	12

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1本あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1本あたり
809	中央診療棟 病棟5階	タイプ 501室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
810	中央診療棟 病棟5階	タイプ 501室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
811	中央診療棟 病棟5階	タイプ 501室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
812	中央診療棟 病棟5階	タイプ 501室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
813	中央診療棟 病棟5階	タイプ 502室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
814	中央診療棟 病棟5階	タイプ 502室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
815	中央診療棟 病棟5階	タイプ 502室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
816	中央診療棟 病棟5階	タイプ 502室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
817	中央診療棟 病棟5階	タイプ 503室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
818	中央診療棟 病棟5階	タイプ 503室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
819	中央診療棟 病棟5階	タイプ 503室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
820	中央診療棟 病棟5階	タイプ 503室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
821	中央診療棟 病棟5階	タイプ 505室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
822	中央診療棟 病棟5階	タイプ 505室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
823	中央診療棟 病棟5階	タイプ 505室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
824	中央診療棟 病棟5階	タイプ 505室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
825	中央診療棟 病棟4階	EVホール		FLR40W*1灯	トラフ40形	10	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
826	中央診療棟 病棟4階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W150 Cチャンネル回避型	23	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
827	中央診療棟 病棟4階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W240	15	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
828	中央診療棟 病棟4階	廊下		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色		1100	9.8	4.9
829	中央診療棟 病棟4階	北空調機械室		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
830	中央診療棟 病棟4階	中央MWC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
831	中央診療棟 病棟4階	中央MWC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
832	中央診療棟 病棟4階	中央WWC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
833	中央診療棟 病棟4階	中央WWC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
834	中央診療棟 病棟4階	中央WWC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
835	中央診療棟 病棟4階	中央WWC		FLR40W*1灯	40形ブラケット	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
836	中央診療棟 病棟4階	中央WWC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色		850	7.7	4.9
837	中央診療棟 病棟4階	中央リネン室 (使用済みリネン庫)		FL20W*2灯	直付20形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
838	中央診療棟 病棟4階	職員用EVホール		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
839	中央診療棟 病棟4階	リネン室 (清潔リネン庫)	人感一体	FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
840	中央診療棟 病棟4階	リネン室内スプリンクラー制御室		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
841	中央診療棟 病棟4階	中央汚物処理室		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
842	中央診療棟 病棟4階	中央汚物処理室		FL10W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
843	中央診療棟 病棟4階	洗濯室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
844	中央診療棟 病棟4階	洗濯室		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
845	中央診療棟 病棟4階	身障者WC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
846	中央診療棟 病棟4階	浴室①		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
847	中央診療棟 病棟4階	浴室①		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
848	中央診療棟 病棟4階	浴室①		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
849	中央診療棟 病棟4階	倉庫	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
850	中央診療棟 病棟4階	空調機械室 (西棟渡り廊下前)		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
851	中央診療棟 病棟4階	自販機コーナー		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
852	中央診療棟 病棟4階	器材室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
853	中央診療棟 病棟4階	ディールーム		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
854	中央診療棟 病棟4階	ディールーム		FLR40W*1灯	トラフ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
855	中央診療棟 病棟4階	医師当直室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6000	10.5	36.3
856	中央診療棟 病棟4階	医師当直室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
857	中央診療棟 病棟4階	カンファレンス室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
858	中央診療棟 病棟4階	カンファレンス室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
859	中央診療棟 病棟4階	処置室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
860	中央診療棟 病棟4階	処置室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
861	中央診療棟 病棟4階	産直室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
862	中央診療棟 病棟4階	産直室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
863	中央診療棟 病棟4階	産直室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ200	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠+リニューアブルプレートφ200→φ150	電球色		1100	10	4.9
864	中央診療棟 病棟4階	診察室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
865	中央診療棟 病棟4階	診察室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
866	中央診療棟 病棟4階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	3	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		4620	35.1	35.1
867	中央診療棟 病棟4階	スタッフステーション・搬送室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
868	中央診療棟 病棟4階	スタッフステーション間接照明		FLR40W*1灯	トラフ40形	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
869	中央診療棟 病棟4階	スタッフステーション間接照明		FL10W*1灯	トラフ10形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
870	中央診療棟 病棟4階	スタッフステーション内照灯		FLR40W*1灯	トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
871	中央診療棟 病棟4階	EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
872	中央診療棟 病棟4階	DS/PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	8	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
873	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 411室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
874	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 411室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
875	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 411室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
876	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 412室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
877	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 412室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
878	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 412室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
879	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 413室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
880	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 413室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
881	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 413室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
882	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 415室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
883	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 415室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
884	中央診療棟 病棟4階	Aタイプ 415室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
885	中央診療棟 病棟4階	Bタイプ 407室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
886	中央診療棟 病棟4階	Bタイプ 407室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
887	中央診療棟 病棟4階	Bタイプ 408室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
888	中央診療棟 病棟4階	Bタイプ 408室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
889	中央診療棟 病棟4階	Bタイプ 409室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
890	中央診療棟 病棟4階	Bタイプ 409室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
891	中央診療棟 病棟4階	Bタイプ 410室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
892	中央診療棟 病棟4階	Bタイプ 410室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	2	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
893	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 416室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
894	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 416室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
895	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 417室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
896	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 417室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
897	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 418室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
898	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 418室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
899	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 419室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
900	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 419室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
901	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 430室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
902	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 430室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
903	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 431室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
904	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 431室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
905	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 432室		FLR40W*2灯	直付40形 ルーバー付き	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
906	中央診療棟 病棟4階	Cタイプ 432室		FL15W*1灯	150x470 コンセント付き ナツメ球付き	4	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
907	中央診療棟 新生児エリア4階	新生児室 前室	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
908	中央診療棟 新生児エリア4階	新生児室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
909	中央診療棟 新生児エリア4階	新生児室	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
910	中央診療棟 新生児エリア4階	沐浴室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
911	中央診療棟 新生児エリア4階	調乳室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
912	中央診療棟 新生児エリア4階	授乳室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
913	中央診療棟 新生児エリア4階	1号室前室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
914	中央診療棟 新生児エリア4階	倉庫	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
915	中央診療棟 新生児エリア4階	WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
916	中央診療棟 新生児エリア4階	陣痛室 前室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
917	中央診療棟 新生児エリア4階	陣痛室 前室 PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
918	中央診療棟 新生児エリア4階	陣痛室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
919	中央診療棟 新生児エリア4階	陣痛室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	3	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		500	4.8	4.9
920	中央診療棟 新生児エリア4階	陣痛室 WC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
921	中央診療棟 新生児エリア4階	陣痛室 WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
922	中央診療棟 新生児エリア4階	分娩室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	18	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
923	中央診療棟 中央材料室エリア4階	女子更衣室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
924	中央診療棟 中央材料室エリア4階	女子更衣室	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
925	中央診療棟 中央材料室エリア4階	女子更衣室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	2	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
926	中央診療棟 中央材料室エリア4階	女子更衣室 WC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
927	中央診療棟 中央材料室エリア4階	女子更衣室 WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
928	中央診療棟 中央材料室エリア4階	中央材料室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	5	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
929	中央診療棟 中央材料室エリア4階	中央材料室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
930	中央診療棟 中央材料室エリア4階	臨床工学室 前室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
931	中央診療棟 中央材料室エリア4階	臨床工学室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
932	中央診療棟 中央材料室エリア4階	ディスプレイ室 前室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
933	中央診療棟 中央材料室エリア4階	ディスプレイ室 前室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
934	中央診療棟 中央材料室エリア4階	ディスプレイ室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	19	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
935	中央診療棟 中央材料室エリア4階	階段		IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
936	中央診療棟 中央材料室エリア4階	階段		FL20W*1灯	トラフ20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
937	中央診療棟 中央材料室エリア4階	準備室エリア		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	4	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
938	中央診療棟 中央材料室エリア4階	準備室エリア		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	13	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
939	中央診療棟 中央材料室エリア4階	リネン室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
940	中央診療棟 中央材料室エリア4階	リネン室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
941	中央診療棟 中央材料室エリア4階	洗浄室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	5	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
942	中央診療棟 中央材料室エリア4階	洗浄室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	16	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
943	中央診療棟 中央材料室エリア4階	受付		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
944	中央診療棟 中央材料室エリア4階	水処理室		FLR40W*2灯	直付40形 防湿	1	2	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2000	2000	14.1	16.3
945	中央診療棟 中央材料室エリア4階	超音波洗浄室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
946	中央診療棟 中央材料室エリア4階	消毒室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
947	中央診療棟 中央手術室エリア3階	手術室前通路 EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
948	中央診療棟 中央手術室エリア3階	手術室前通路 DS/PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
949	中央診療棟 中央手術室エリア3階	医師更衣室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	2	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
950	中央診療棟 中央手術室エリア3階	医師更衣室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
951	中央診療棟 中央手術室エリア3階	医師更衣室 シャワー室		IL60W*1灯	電球 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
952	中央診療棟 中央手術室エリア3階	医師更衣室 シャワー室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
953	中央診療棟 中央手術室エリア3階	医師更衣室 WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
954	中央診療棟 中央手術室エリア3階	医師更衣室 WC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
955	中央診療棟 中央手術室エリア3階	看護婦更衣室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	3	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
956	中央診療棟 中央手術室エリア3階	看護婦更衣室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
957	中央診療棟 中央手術室エリア3階	看護婦更衣室 WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	電球色		500	4.8	4.9
958	中央診療棟 中央手術室エリア3階	看護婦更衣室 WC		HF16W*1灯	埋込20形 W190	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
959	中央診療棟 中央手術室エリア3階	看護婦更衣室 シャワー室		IL60W*1灯	電球 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
960	中央診療棟 中央手術室エリア3階	看護婦更衣室 シャワー室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
961	中央診療棟 中央手術室エリア3階	更衣室 前室		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
962	中央診療棟 中央手術室以外3階	更衣室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
963	中央診療棟 中央手術室以外3階	更衣室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
964	中央診療棟 中央手術室以外3階	心臓カテーテル室		FLR40W*1灯	直付40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
965	中央診療棟 中央手術室以外3階	心臓カテーテル室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
966	中央診療棟 中央手術室以外3階	心臓カテーテル室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
967	中央診療棟 中央手術室以外3階	中3HCU内EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
968	中央診療棟 中央手術室以外3階	廊下		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2300	2300	12.6	16.3
969	中央診療棟 中央手術室以外3階	廊下		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	4	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
970	中央診療棟 中央手術室以外3階	手術室横MWC/WWC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
971	中央診療棟 中央手術室以外3階	手術室横医師当直室		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
972	中央診療棟 中央手術室以外3階	手術室横医師当直室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	昼白色		500	4.8	4.9
973	中央診療棟 中央手術室以外3階	手術室横医師当直室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
974	中央診療棟 中央手術室以外3階	面談室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	12.6	25
975	中央診療棟 中央手術室以外3階	空調機械室		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
976	中央診療棟 中央手術室以外3階	EVホール		FLR40W*1灯	トラフ40形	10	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
977	中央診療棟 中央手術室以外3階	EVホール		FLR40W*1灯	トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
978	中央診療棟 中央手術室以外3階	EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
979	中央診療棟 中央手術室以外3階	EPS・DS・PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	3	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
980	中央診療棟 中央手術室以外3階	職員用EVホール		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
981	中央診療棟 中央手術室以外3階	廊下		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
982	中央診療棟 中央手術室以外3階	廊下		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2300	2300	12.6	16.3
983	中央診療棟 中央手術室以外3階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W150 Cチャンネル回避型	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
984	中央診療棟 中央手術室以外3階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W240	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
985	中央診療棟 事務・共用部2階	EVホール		FLR40W*1灯	トラフ40形	10	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
986	中央診療棟 事務・共用部2階	EVホール		FL20W*1灯	トラフ20形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	1000	1000	10.5	11.6
987	中央診療棟 事務・共用部2階	EVホール		FLR40W*1灯	トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
988	中央診療棟 事務・共用部2階	EVホール		FL20W*1灯	トラフ20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
989	中央診療棟 事務・共用部2階	災害医療部		HF32W*2灯	埋込40形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2300	6600	18.5	36.3
990	中央診療棟 事務・共用部2階	廊下		FLR40W*1灯	トラフ40形	9	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2300	2300	20.5	20.6
991	中央診療棟 事務・共用部2階	廊下		FL20W*1灯	トラフ20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
992	中央診療棟 事務・共用部2階	廊下		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2300	2940	20.5	20.6
993	中央診療棟 事務・共用部2階	廊下		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	3	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色	2620	2620	23	23
994	中央診療棟 事務・共用部2階	廊下		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	1400	1400	11.4	4.9
995	中央診療棟 事務・共用部2階	MWC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色	650	650	5.4	5.4
996	中央診療棟 事務・共用部2階	MWC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
997	中央診療棟 事務・共用部2階	MWC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
998	中央診療棟 事務・共用部2階	WWC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色	650	650	5.4	5.4
999	中央診療棟 事務・共用部2階	WWC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.000	中央診療棟 事務・共用部2階	WWC		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.001	中央診療棟 事務・共用部2階	特別診療顧問控室		FHP45W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	3	3	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	昼白色	3300	9900	58.2	75
1.002	中央診療棟 事務・共用部2階	特別診療顧問控室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色	650	650	5.4	5.4
1.003	中央診療棟 事務・共用部2階	看護部長室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.004	中央診療棟 事務・共用部2階	看護部長室		FLR40W*4灯	埋込40形 W600	4	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	10000	13.8	56
1.005	中央診療棟 事務・共用部2階	EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.006	中央診療棟 事務・共用部2階	副院長室		FLR40W*4灯	埋込40形 W600	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	10000	13.8	56
1.007	中央診療棟 事務・共用部2階	副院長室		FLR40W*4灯	埋込40形 W600	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	10000	13.8	56
1.008	中央診療棟 事務・共用部2階	応接室		FLR40W*2灯	埋込40形	1	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.009	中央診療棟 事務・共用部2階	応接室		FLR40W*4灯	埋込40形 W600	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	10000	13.8	56
1.010	中央診療棟 事務・共用部2階	応接室		FLR40W*1灯	トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.011	中央診療棟 事務・共用部2階	事業管理者室		FLR40W*5灯	埋込40形	4	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	10000	13.8	56
1.012	中央診療棟 事務・共用部2階	事業管理者室		FL20W*1灯	トラフ20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.013	中央診療棟 事務・共用部2階	事業管理者室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色	650	650	5.4	5.4
1.014	中央診療棟 事務・共用部2階	EPS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	810	7.9	7.9
1.015	中央診療棟 事務・共用部2階	休憩室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	2	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色	3540	3540	26.5	26.5
1.016	中央診療棟 事務・共用部2階	休憩室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.017	中央診療棟 事務・共用部2階	休憩室		FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.018	中央診療棟 事務・共用部2階	休憩室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.019	中央診療棟 事務・共用部2階	更衣室		FLR40W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.020	中央診療棟 事務・共用部2階	病院施設課・政策課		HF32W*2灯	埋込40形 W300	14	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.021	中央診療棟 事務・共用部2階	病院施設課・政策課		HF32W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	6	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色	4620	4620	35.1	35.1
1.022	中央診療棟 事務・共用部2階	倉庫		FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.023	中央診療棟 事務・共用部2階	事務局長室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.024	中央診療棟 事務・共用部2階	給湯室		FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.025	中央診療棟 事務・共用部2階	印刷室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.026	中央診療棟 事務・共用部2階	印刷室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色	3540	3540	26.5	26.5
1.027	中央診療棟 事務・共用部2階	搬送室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	2	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色	3540	3540	26.5	26.5
1.028	中央診療棟 事務・共用部2階	用度倉庫		FLR40W*1灯	直付40形	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.029	中央診療棟 事務・共用部2階	研修医当直室 前室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.030	中央診療棟 事務・共用部2階	研修医当直室①		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.031	中央診療棟 事務・共用部2階	研修医当直室①		FL15W*1灯	ミラー灯	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	750	750	20.5	12
1.032	中央診療棟 事務・共用部2階	研修医当直室②		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.033	中央診療棟 事務・共用部2階	研修医当直室②		FL15W*1灯	ミラー灯	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	750	750	20.5	12

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.034	中央診療棟 事務・共用部2階	当直室①		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.035	中央診療棟 事務・共用部2階	当直室①		FL15W*1灯	ミラー灯	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	750	750	20.5	12
1.036	中央診療棟 事務・共用部2階	当直室②		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.037	中央診療棟 事務・共用部2階	当直室②		FL15W*1灯	ミラー灯	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	750	750	20.5	12
1.038	中央診療棟 事務・共用部2階	倉庫		FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.039	中央診療棟 事務・共用部2階	倉庫		FLR40W*2灯	直付40形 W230	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.040	中央診療棟 事務・共用部2階	総合企画室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.041	中央診療棟 事務・共用部2階	レセプト室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.042	中央診療棟 事務・共用部2階	治験・臨床研究管理センター		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.043	中央診療棟 事務・共用部2階	研究管理センター渡り廊下		FL20W*1灯	直付20形 防湿	3	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	2500	17.1	17.1
1.044	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	センター職員入口		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		650	5.4	5.4
1.045	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	器材室		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
1.046	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	洗浄室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.047	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	洗浄室		FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.048	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	カンファレンスルーム		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	5	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.049	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	カンファレンスルーム		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.050	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	感染性廃棄物・汚物処理室	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.051	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	人工透析室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	40	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.052	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	倉庫	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.053	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	男子更衣室	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.054	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	女子更衣室	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.055	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	待合室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	6	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		650	5.4	5.4
1.056	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	待合室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.057	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		650	5.4	5.4
1.058	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	WC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.059	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		650	5.4	5.4
1.060	中央診療棟 腎臓病・血液浄化センター2階	WC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.061	中央診療棟 中央検査部2階	輸血部採血細胞調整室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.062	中央診療棟 中央検査部2階	中央検査部病理診断科臨床検査科		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.063	中央診療棟 中央検査部2階	技師長室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.064	中央診療棟 中央検査部2階	フリーザー室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.065	中央診療棟 中央検査部2階	技師控室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	2	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.066	中央診療棟 中央検査部2階	技師控室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.067	中央診療棟 中央検査部2階	中央検査部		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	42	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.068	中央診療棟 中央検査部2階	中央検査部		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	14	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.069	中央診療棟 中央検査部2階	中央検査部		FWL27W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ200	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠+リニューアルプレートφ200→φ150	電球色		1100	10	4.9
1.070	中央診療棟 中央検査部2階	緊急検査室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	4	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.071	中央診療棟 中央検査部2階	緊急検査室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	4	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.072	中央診療棟 中央検査部2階	緊急検査室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.073	中央診療棟 中央検査部2階	中央検査部	E26 (フリップダウン) 1灯		人感一体 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ 人感センサー	電球色	810	810	8.5	8.5
1.074	中央診療棟 中央検査部2階	当直室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.075	中央診療棟 中央検査部2階	滅菌洗浄室		FLR40W*2灯	直付40形 防湿	5	2	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2000	2500	17.1	17.1
1.076	中央診療棟 中央検査部2階	滅菌洗浄室		FLR40W*2灯	直付40形 防湿 非常灯一体型	2	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト直付型 防湿	昼白色		3890	24.9	24.9
1.077	中央診療棟 中央検査部2階	細菌準備室		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.078	中央診療棟 中央検査部2階	準備室		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
1.079	中央診療棟 中央検査部2階	細菌検査室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.080	中央診療棟 中央検査部2階	細菌検査室		FLR40W*1灯	40形ブラケット	3	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
1.081	中央診療棟 中央検査部2階	細菌検査室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	2	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.082	中央診療棟 中央検査部2階	更衣室通路		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
1.083	中央診療棟 中央検査部2階	更衣室通路	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.084	中央診療棟 中央検査部2階	女子更衣室 x 2部屋		FLR40W*2灯	直付40形 W230	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.085	中央診療棟 中央検査部2階	倉庫		FLR40W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.086	中央診療棟 中央検査部2階	書庫		FLR40W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.087	中央診療棟 中央検査部2階	中央検査部 部長室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.088	中央診療棟 中央検査部2階	中央検査部 部長室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.089	中央診療棟 中央検査部2階	病理診断科部		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	3	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.090	中央診療棟 中央検査部2階	病理診断科部		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.091	中央診療棟 中央検査部2階	病理診断科部		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	3	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.092	中央診療棟 中央検査部2階	病理診断科部		FLR40W*1灯	40形ブラケット	4	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
1.093	中央診療棟 中央検査部2階	研究室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.094	中央診療棟 中央検査部2階	保管庫		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.095	中央診療棟 中央検査部2階	保管庫		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.096	中央診療棟 中央検査部2階	保管庫	位相調光→非調 ※リア継電器→非	FLR40W*3灯	直付40形	4	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.097	中央診療棟 中央検査部2階	保管庫 前室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.098	中央診療棟 中央検査部2階	保管庫 前室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.099	中央診療棟 中央検査部2階	病理診断科部 部長室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.100	中央診療棟 中央検査部2階	病理診断科部 部長室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.101	中央診療棟 中央検査部2階	電算室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.102	中央診療棟 中央検査部2階	電算室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.103	中央診療棟 中央検査部2階	中央検査部外 EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.104	中央診療棟 中央検査部2階	中央検査部外 スプリンク ラー制御室		FLR40W*1灯	片反射40形	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.105	中央診療棟 中央検査部2階	廊下	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.106	中央診療棟 中央検査部2階	廊下		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	9	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
1.107	中央診療棟 中央検査部2階	廊下		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	9	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	4.9
1.108	中央診療棟 中央検査部2階	廊下		FLR40W*1灯	埋込40形 W240	12	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2300	2300	20.5	20.6
1.109	中央診療棟 健康管理センター2階	受付		HF32W*3灯	埋込40形	3	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	6900	18.5	36.3
1.110	中央診療棟 健康管理センター2階	受付		HF32W*3灯	埋込40形 非常灯一体型	3	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		4620	35.1	35.1
1.111	中央診療棟 健康管理センター2階	女子更衣室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.112	中央診療棟 健康管理センター2階	男子更衣室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.113	中央診療棟 健康管理センター2階	受付 内照灯		FLR40W*1灯	トラフ40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.114	中央診療棟 健康管理センター2階	受付 間接照明		FLR40W*1灯	トラフ40形	11	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.115	中央診療棟 健康管理センター2階	受付 間接照明		FL20W*1灯	トラフ20形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.116	中央診療棟 健康管理センター2階	受付 間接照明		FL10W*1灯	トラフ10形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
1.117	中央診療棟 健康管理センター2階	中待合		HF32W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.118	中央診療棟 健康管理センター2階	X線撮影室	調光タイプ	HF32W*2灯	埋込40形 W300	4	2	器具交換	一体型ベースライト埋込型	昼白色		5000	28.2	28.2
1.119	中央診療棟 健康管理センター2階	X線操作室	PWM調光	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1950	5850	13.6	44
1.120	中央診療棟 健康管理センター2階	エコー室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.121	中央診療棟 健康管理センター2階	エコー室		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100×リニューアブルプレートφ125-φ100	昼白色		650	5.4	5.4

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.122	中央診療棟 健康管理センター2階	エコー室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.123	中央診療棟 健康管理センター2階	診察室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.124	中央診療棟 健康管理センター2階	書庫		HF32W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.125	中央診療棟 健康管理センター2階	準備室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.126	中央診療棟 健康管理センター2階	準備室		HF32W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		4620	35.1	35.1
1.127	中央診療棟 健康管理センター2階	MWC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.128	中央診療棟 健康管理センター2階	WWC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.129	中央診療棟 健康管理センター2階	手洗場		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.130	中央診療棟 健康管理センター2階	廊下		HF16W*1灯	埋込20形 W190	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.131	中央診療棟 健康管理センター2階	廊下 間接照明		FLR40W*1灯	トラフ40形	11	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	3200	2940	20.5	20.6
1.132	中央診療棟 健康管理センター2階	採血室	PWM調光	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	3	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1950	5850	13.6	44
1.133	中央診療棟 健康管理センター2階	心電図室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.134	中央診療棟 健康管理センター2階	職員WC		FL20W*1灯	ブラケットライト 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.135	中央診療棟 健康管理センター2階	職員WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.136	中央診療棟 健康管理センター2階	職員用EVホール		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.137	中央診療棟 健康管理センター2階	診療情報管理室 前室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.138	中央診療棟 健康管理センター2階	診療情報管理室 前室 ス プリンター制御室		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	810	7.9	7.9
1.139	中央診療棟 健康管理センター2階	診療情報管理室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	13	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.140	中央診療棟 診療情報管理室2階	電算機室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	4	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.141	中央診療棟 診療情報管理室2階	電算機室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	14	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.142	中央診療棟 診療情報管理室2階	電算機室		FLR40W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.143	中央診療棟 診療情報管理室2階	電算機室 倉庫		FLR40W*1灯	直付40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.144	中央診療棟 共用部1階	ロビー・通路		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	74	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.145	中央診療棟 共用部1階	売店(ローション)		FLR40W*2灯	直付40形 W230	18	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.146	中央診療棟 共用部1階	売店(ローション)		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.147	中央診療棟 共用部1階	多目的WC		HF32W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.148	中央診療棟 共用部1階	多目的WC		HF16W*1灯	埋込20形 W190	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.149	中央診療棟 共用部1階	自販機コーナー		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.150	中央診療棟 共用部1階	自販機コーナー		HF32W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.151	中央診療棟 共用部1階	患者総合支援センター	WW色→N色	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	8	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.152	中央診療棟 共用部1階	患者総合支援センター		HF32W*2灯	埋込40形 W300	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.153	中央診療棟 放射線科エリア1階	外待合		HF16W*2灯	埋込20形 W300 非常灯一体型	9	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		2620	23	23
1.154	中央診療棟 放射線科エリア1階	外待合		FLR40W*1灯	トラフ40形	59	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.155	中央診療棟 放射線科エリア1階	外待合		FL20W*1灯	トラフ20形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.156	中央診療棟 放射線科エリア1階	外待合		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	9	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	4.9
1.157	中央診療棟 放射線科エリア1階	外待合		FL10W*1灯	トラフ10形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	600	600	12.6	12
1.158	中央診療棟 放射線科エリア1階	放射線科 受付 間接		FLR40W*1灯	トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.159	中央診療棟 放射線科エリア1階	放射線科 受付		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.160	中央診療棟 放射線科エリア1階	放射線科 受付		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.161	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室①②③	調光タイプ	FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	器具交換	一体型ベースライト埋込型	昼白色		5000	28.2	28.2
1.162	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室①②③		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		650	5.4	5.4
1.163	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室④⑤	調光タイプ	FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	器具交換	一体型ベースライト埋込型	昼白色		5000	28.2	28.2
1.164	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室④⑤		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		650	5.4	5.4
1.165	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室⑥⑦⑧	調光タイプ	FLR40W*2灯	埋込40形 W300	3	2	器具交換	一体型ベースライト埋込型	昼白色		5000	28.2	28.2

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.166	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室⑥⑦⑧		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		650	5.4	5.4
1.167	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室⑨⑩⑪	調光タイプ	FLR40W*2灯	埋込40形 W300	3	2	器具交換	一体型ベースライト埋込型	昼白色		5000	28.2	28.2
1.168	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室⑨⑩⑪		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		650	5.4	5.4
1.169	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室⑫	調光タイプ	FLR40W*2灯	埋込40形 W300	4	2	器具交換	一体型ベースライト埋込型	昼白色		5000	28.2	28.2
1.170	中央診療棟 放射線科エリア1階	画像診断室 前室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.171	中央診療棟 放射線科エリア1階	画像診断室 前室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.172	中央診療棟 放射線科エリア1階	画像診断室 前室	位相調光→非調光にて選定	FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	昼白色		650	5.4	5.4
1.173	中央診療棟 放射線科エリア1階	画像診断室	調光タイプ	FLR40W*3灯	埋込40形 W300	4	3	器具交換	一体型ベースライト埋込型	昼白色		5000	28.2	28.2
1.174	中央診療棟 放射線科エリア1階	廊下		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	15	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	3100	2940	20.5	20.6
1.175	中央診療棟 放射線科エリア1階	廊下		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	10	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.176	中央診療棟 放射線科エリア1階	EPS		FL20W*1灯	トラフ20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.177	中央診療棟 放射線科エリア1階	機械室		FL20W*2灯	直付20形 W230	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.6
1.178	中央診療棟 放射線科エリア1階	カンファレンスルーム		HF32W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.179	中央診療棟 放射線科エリア1階	カンファレンスルーム		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.180	中央診療棟 放射線科エリア1階	技師室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.181	中央診療棟 放射線科エリア1階	第2カンファレンスルーム (撮影室⑬)		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	器具交換	一体型ベースライト埋込型	昼白色	2500	5000	28.2	36.3
1.182	中央診療棟 放射線科エリア1階	更衣室		FLR40W*2灯	直付40形 W230	4	2	器具交換	一体型ベースライト直付型	昼白色	1000	2000	28.2	21.6
1.183	中央診療棟 放射線科エリア1階	血管造影室	調光タイプ	HF32W*2灯	下面開放型40形	2	2	器具交換	一体型ベースライト 下面開放型	昼白色		5000	37	28.2
1.184	中央診療棟 放射線科エリア1階	血管造影室	調光タイプ	HF32W*2灯	埋込40形 W300	11	2	器具交換	一体型ベースライト埋込型	昼白色		5000	28.2	28.2
1.185	中央診療棟 放射線科エリア1階	血管造影室		FHT42W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150 防湿	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 防湿	昼白色		1940	13.7	4.9
1.186	中央診療棟 放射線科エリア1階	血管造影室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 カバー付き	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.187	中央診療棟 放射線科エリア1階	操作室	調光タイプ	FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	器具交換	一体型ベースライト埋込型	昼白色		5000	28.2	28.2
1.188	中央診療棟 放射線科エリア1階	血管造影室 前室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.189	中央診療棟 放射線科エリア1階	結石破砕室	位相調光→非調光にて選定	FLR40W*4灯	埋込40形 W450 カバー付	8	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	10000	13.8	56
1.190	中央診療棟 放射線科エリア1階	更衣室	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.191	中央診療棟 放射線科エリア1階	暗室	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.192	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室⑭		HF32W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	6600	18.5	36.3
1.193	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室⑭		HF32W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	6600	18.5	36.3
1.194	中央診療棟 放射線科エリア1階	X-TV室 前室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.195	中央診療棟 放射線科エリア1階	X-TV室 前室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.196	中央診療棟 放射線科エリア1階	CT操作室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	5	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.197	中央診療棟 放射線科エリア1階	CT操作室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.198	中央診療棟 放射線科エリア1階	CT室受付内照灯		FL20W*1灯	トラフ20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.199	中央診療棟 放射線科エリア1階	女子更衣室		FLR40W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.200	中央診療棟 放射線科エリア1階	多目的WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.201	中央診療棟 放射線科エリア1階	MRI撮影室 操作室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.202	中央診療棟 放射線科エリア1階	MRI撮影室 操作室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.203	中央診療棟 放射線科エリア1階	MRI撮影室 操作室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.204	中央診療棟 放射線科エリア1階	MRI更衣室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.205	中央診療棟 放射線科エリア1階	MRI更衣室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.206	中央診療棟 放射線科エリア1階	コンピューター機械室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	2	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.207	中央診療棟 放射線科エリア1階	コンピューター機械室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	3	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.208	中央診療棟 放射線科エリア1階	空調機械室		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.209	中央診療棟 放射線科エリア1階	MRI撮影室 操作室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	9	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.210	中央診療棟 放射線科エリア1階	リニアック室 前室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.211	中央診療棟 放射線科エリア1階	リニアック室 前室		FL20W*1灯	トラフ20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.212	中央診療棟 放射線科エリア1階	操作室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.213	中央診療棟 放射線科エリア1階	操作室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.214	中央診療棟 放射線科エリア1階	医師控室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.215	中央診療棟 放射線科エリア1階	医師控室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	3	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.216	中央診療棟 放射線科エリア1階	CT位置決定室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.217	中央診療棟 放射線科エリア1階	放射線治療室 前室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2300	12.6	16.3
1.218	中央診療棟 放射線科エリア1階	放射線治療室 待合		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2300	12.6	16.3
1.219	中央診療棟 放射線科エリア1階	放射線治療室 待合		FL20W*1灯	トラフ20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.220	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室⑤ 操作室		HF32W*2灯	埋込40形 Cチャンネル回避型	7	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.221	中央診療棟 放射線科エリア1階	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.222	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室⑥		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2300	12.6	16.3
1.223	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室⑥		HF32W*2灯	埋込40形 W300	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.224	中央診療棟 放射線科エリア1階	撮影室⑥		FDL13W*1灯	ユニバーサルダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1600	17.3	17.3
1.225	中央診療棟 放射線科エリア1階	MRI真機械室		HF32W*2灯	埋込40形 Cチャンネル回避型	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.226	中央診療棟 放射線科エリア1階	MRI真機械室		HF32W*1灯	直付40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.227	中央診療棟 放射線科エリア1階	MRI真機械室 前室		FLR40W*2灯	直付40形 防湿 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト直付型 防湿	昼白色		3890	24.9	24.9
1.228	中央診療棟 放射線科エリア1階	認知症専門相談室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	3	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型	昼白色		6680	44.6	44.6
1.229	中央診療棟 放射線科エリア1階	認知症専門相談室		FLR40W*3灯	埋込40形 W300	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	6900	13.8	36.3
1.230	中央診療棟 放射線科エリア1階	神経心理検査室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.231	中央診療棟 放射線科エリア1階	神経心理検査室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.232	中央診療棟 放射線科エリア1階	多目的WC		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	5000	15.6	26.3
1.233	中央診療棟 放射線科エリア1階	多目的WC		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125-φ100	昼白色		650	5.4	5.4
1.234	中央診療棟 放射線科エリア1階	EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.235	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	整形外科 外待合		HF32W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.236	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	整形外科 外待合		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	14	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.237	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	脳神経外科 外待合		HF32W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.238	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	脳神経外科 外待合		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	14	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.239	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	脳神経外科 外待合 EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.240	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	脳神経外科 処置室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.241	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	脳神経外科 処置室		HF16W*1灯	埋込20形 W190	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.242	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	職員用通路		FL20W*1灯	ミラー灯 20形	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	2500	17.1	17.1
1.243	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	職員用通路	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	7	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.244	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	職員用通路		FL20W*1灯	キッチン手元灯	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.245	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.246	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	診察室②		HF32W*1灯	埋込40形 W240	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.247	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	診察室②		HF16W*1灯	埋込20形 W190	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.248	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	診察室③		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.249	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	スタッフルーム		HF32W*2灯	埋込40形 W300	5	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.250	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	スタッフルーム		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.251	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	整形外科 診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.252	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	診察室②		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.253	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	ギブス室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.254	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	スタッフルーム		HF32W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.255	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	スタッフルーム		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.256	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	職員用通路	グロー付き	HF16W*2灯	埋込20形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.257	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	職員用通路		FL20W*1灯	キッチン手元灯	3	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.258	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	診察室③		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.259	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	診察室④		HF32W*1灯	埋込40形 W240	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.260	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	診察室④		HF16W*1灯	埋込20形 W190	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.261	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	診察室⑤		HF32W*1灯	埋込40形 W240	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.262	中央診療棟 整形外科・脳神経外科1階	診察室⑤		HF16W*1灯	埋込20形 W190	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.263	中央診療棟 1階	薬剤部前廊下		HF16W*1灯	埋込20形 W190	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.264	中央診療棟 1階	薬剤部前廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W240	26	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.265	中央診療棟 1階	薬剤部前廊下 機械室		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.266	中央診療棟 1階	薬剤部 薬品庫		HF32W*2灯	埋込40形 W300	50	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.267	中央診療棟 1階	薬剤部 薬品庫		HF32W*1灯	下面開放型40形	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.268	中央診療棟 1階	服薬指導室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.269	中央診療棟 1階	業務室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	10	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.270	中央診療棟 1階	部長室・応接室		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	5	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
1.271	中央診療棟 1階	払出室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.272	中央診療棟 1階	休養室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.273	中央診療棟 1階	休養室		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
1.274	中央診療棟 1階	休養室		HF32W*2灯	直付40形 W200	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.275	中央診療棟 1階	休養室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.276	中央診療棟 1階	当直室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.277	中央診療棟 1階	当直室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.278	中央診療棟 1階	スタッフルーム		HF32W*2灯	埋込40形 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.279	中央診療棟 1階	薬剤部 薬品庫		FLR40W*1灯	40形ブラケット	5	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2500	2500	17.1	17.1
1.280	中央診療棟 1階	薬剤部 薬品庫		FLR40W*1灯	トラフ40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.281	中央診療棟 1階	薬剤部 薬品庫		FL20W*1灯	トラフ20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.282	中央診療棟 1階	薬剤部前廊下 PS x 2部屋		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	810	7.9	7.9
1.283	中央診療棟 1階	薬剤部前廊下 EPS		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.284	中央診療棟 1階	職員用EVホール		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	850	11.4	4.9	4.9
1.285	中央診療棟 1階	お薬お渡し口		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.286	中央診療棟 1階	お薬お渡し口		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	850	11.4	4.9	4.9
1.287	中央診療棟 1階	MWC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	850	11.4	4.9	4.9
1.288	中央診療棟 1階	WWC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	850	11.4	4.9	4.9
1.289	中央診療棟 1階	搬送室		FLR40W*2灯	埋込40形 W300 非常灯一体型	1	2	器具交換	非常灯一体型ベースライト埋込型 防湿	昼白色		3540	26.5	26.5
1.290	中央診療棟 1階	EVホール		FLR40W*1灯	トラフ40形	10	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.291	中央診療棟 1階	EVホール		FL20W*1灯	トラフ20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	1000	1000	10.5	11.6
1.292	中央診療棟 1階	EVホール		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.293	中央診療棟 1階	EVホール		FDL13W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	3	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	昼白色		650	5.4	5.4
1.294	中央診療棟 1階	EPS x 2部屋		FLR40W*1灯	片反射40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.295	中央診療棟 1階	廊下		HF32W*1灯	埋込40形 W240	22	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.296	中央診療棟 1階	洗浄室		HF32W*2灯	直付40形 防湿	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.297	中央診療棟 救急エリア1階	洗浄室		IL60W*1灯	電球 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	810	7.9	7.9
1.298	中央診療棟 救急エリア1階	救急隊員控室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.299	中央診療棟 救急エリア1階	スタッフ控室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.300	中央診療棟 救急エリア1階	器材室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.301	中央診療棟 救急エリア1階	リカバリー室・陰圧室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.302	中央診療棟 救急エリア1階	リカバリー室・陰圧室		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1950	5850	13.6	44
1.303	中央診療棟 救急エリア1階	リカバリー室・陰圧室		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.304	中央診療棟 救急エリア1階	休日急病センター医師控室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.305	中央診療棟 救急エリア1階	家族控室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.306	中央診療棟 救急エリア1階	救急診療部 全体		HF32W*1灯	埋込40形 W240	75	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.307	中央診療棟 救急エリア1階	救急診療部 全体		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	3	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1950	5850	13.6	44
1.308	中央診療棟 救急エリア1階	WC		HF32W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.309	中央診療棟 救急エリア1階	多目的WC		HF32W*2灯	直付40形 W200	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.310	中央診療棟 救急エリア1階	汚物処理室		HF32W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.311	中央診療棟 救急エリア1階	物入		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.312	中央診療棟 救急エリア1階	休日診療(成人)		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.313	中央診療棟 救急エリア1階	休日診療(小児)		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.314	中央診療棟 救急エリア1階	中待合		FHT32W*2灯	□270	6	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	1450	13.6	24
1.315	中央診療棟 救急エリア1階	二次救急(小児)		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.316	中央診療棟 救急エリア1階	二次救急(成人)		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.317	中央診療棟 救急エリア1階	トリアージ		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1950	5850	13.6	44
1.318	中央診療棟 救急エリア1階	休日診療受付		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1950	5850	13.6	44
1.319	中央診療棟 救急エリア1階	休日診療受付		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	4.9
1.320	中央診療棟 救急エリア1階	休憩室		HF32W*2灯	埋込40形 W300	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 高出力代替	昼白色	2500	5000	18.5	36.3
1.321	中央診療棟 救急エリア1階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.322	中央診療棟 救急エリア1階	救急階段下倉庫		IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	810	7.9	7.9
1.323	中央診療棟 救急エリア1階	陰圧室⑩		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.324	中央診療棟 救急エリア1階	陰圧室⑨		HF32W*1灯	埋込40形 W240	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.325	中央診療棟 救急エリア1階	救急搬入口		HF32W*1灯	直付トラフ40形	8	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	20.5	20.6
1.326	中央診療棟 階段1階	風除室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	8	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
1.327	中央診療棟 階段1階	センター内		FLR40W*2灯	埋込40形 W300	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	1900	3610	12.6	25
1.328	中央診療棟 階段1階	風除室PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
1.329	中央診療棟 階段B1階	地下トレンチ		FLR40W*1灯	片反射40形	100	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.330	中央診療棟 階段R～1階	中央階段※1		HF32W*1灯	階段通路誘導灯 非常灯一体型	22	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定格形	昼白色		2000	16.0	16
1.331	中央診療棟 階段1～B1階	地下トレンチ階段		IL60W*1灯	電球 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.332	中央診療棟 階段11～1階	非常屋外階段※2		EFD15W*1灯	壁ブラケット	11	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.333	中央診療棟 階段10～1階	東階段※3		HF32W*1灯	階段通路誘導灯 非常灯一体型	20	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定格形	昼白色		2000	16.0	16
1.334	中央診療棟 階段10～1階	東階段スプリンクラー制御室		IL40W*1灯	コップ灯 E26	10	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
1.335	中央診療棟 階段1～B1階	地下トレンチ階段		IL60W*1灯	電球 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.336	中央診療棟 階段2～1階	救急～宿直室前直通階段		FL20W*1灯	階段通路誘導灯 非常灯一体型 660 x 150	4	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定格形	昼白色		800	8.2	8.2
1.337	中央診療棟 階段6～1階	北階段※4		HF32W*1灯	階段通路誘導灯 非常灯一体型	12	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定格形	昼白色		2000	16.0	16
1.338	中央診療棟 階段6～1階	北階段スプリンクラー制御室		IL40W*1灯	コップ灯 E26	6	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
1.339	中央診療棟 階段1～B1階	地下トレンチ階段		IL60W*1灯	電球 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.340	平面駐車場	平面駐車場		エバーライトW*1灯	ポールトップ照明 ボール径89.1φ	2	1	ランプ交換	LEDランプ HID代替 □金E3 9	昼白色	6400	6400	44.4	44.4
1.341	平面駐車場	平面駐車場通路・駐輪場軒下		HF32W*1灯	トラフ40形 防湿	44	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.342	屋外	出入口軒下		HF32W*1灯	トラフ40形 防湿	40	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.343	立体駐車場 1階	EV前		EFD15W*1灯	角形ブラケット E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.344	立体駐車場 1階	駐車場		HF32W*2灯	笠付トラフ40形 防湿	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.345	立体駐車場 1階	駐車場		HF32W*1灯	笠付トラフ40形 防湿	21	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.346	立体駐車場 2階	駐車場		HF32W*1灯	直付40形 防湿	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.347	立体駐車場 2階	駐車場		HF32W*1灯	笠付トラフ40形 防湿	48	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.348	立体駐車場 3階	駐車場		HF32W*1灯	直付40形 防湿	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.349	立体駐車場 3階	駐車場		HF32W*1灯	笠付トラフ40形 防湿	21	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.350	立体駐車場	3F~RFスロープ		BHF300W*1灯	バラストレス E39	2	1	ランプ交換	バラストレス水銀灯代替 E39口金	昼白色	4200	4200	28	28
1.351	立体駐車場 R階	駐車場		エバーライトW*1灯	ボールトップ照明 ボール径89.1φ	3	1	ランプ交換	LEDランプ HID代替 口金E3 9	昼白色	6400	6400	44.4	44.4
1.352	立体駐車場 R階	EVホール		HF32W*1灯	直付40形 防湿	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.353	屋外	外階段	球替え	EFD15W*1灯	角形ブラケット E26	4	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.354	屋外	スロープ		FL20W*1灯	トラフ20形 防湿	6	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.355	屋外	駐車場料金所		FLR40W*2灯	直付40形 防湿	1	2	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	2000	2000	14.1	16.3
1.356	屋外	駐車場料金所		FL20W*1灯	両笠トラフ20形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
1.357	屋外	駐車場発券所		HF32W*2灯	笠付トラフ40形 防湿	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.358	屋外	出入口横看板		HF32W*1灯	直付トラフ40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	1700	2500	12.6	16.3
1.359	屋外	案内看板	全方向タイプ	FLR40W*1灯	トラフ40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
1.360	屋外	西診療棟業者搬入口	球替え	EFD15W*1灯	角形ブラケット E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.361	屋外	西診療棟業者搬入口		FHT42W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150 防湿	7	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 防湿	電球色		1760	13.7	13.7
1.362	西診療棟 屋上R階	屋上		40W ミニクリW*1灯	電球 E17	7	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	440	440	4	4
1.363	西診療棟 屋上R階	屋上		FL20W*2灯	ブラケットライト 20形	3	2	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.364	西診療棟 屋上R階	屋上 機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	8	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.365	西診療棟 屋上R階	屋上 機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.366	西診療棟 屋上R階	屋上 搬送通路		ミニクリ (L40W) W*1灯	電球 E17	5	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	440	440	4	4
1.367	西診療棟 病棟11階	搬送患者専用EVホール	人感一体/調光→非調光にて選定	HF32W*2灯	埋込40形 1灯用 Cチャンネル回避型 調光	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	10.5	26.3
1.368	西診療棟 病棟11階	廊下① EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	50	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
1.369	西診療棟 病棟11階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.370	西診療棟 病棟11階	スプリンクラー		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.371	西診療棟 病棟11階	通信機械		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.372	西診療棟 病棟11階	車イス WC		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.373	西診療棟 病棟11階	MWC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.374	西診療棟 病棟11階	MWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.375	西診療棟 病棟11階	WWC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.376	西診療棟 病棟11階	WWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.377	西診療棟 病棟11階	来院者休憩所(元レストラン)		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	119	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.378	西診療棟 病棟11階	来院者休憩所(元レストラン)	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.379	西診療棟 病棟11階	来院者休憩所(元レストラン)		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.380	西診療棟 病棟11階	来院者休憩所(元レストラン)		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.381	西診療棟 病棟11階	廊下②	人感一体/調光→非調光にて選定	HF32W*2灯	埋込40形 1灯用 Cチャンネル回避型 調光	10	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	10.5	26.3
1.382	西診療棟 病棟11階	廊下③ 業務専用EVホール		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	4370	10.4	33

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.383	西診療棟 病棟11階	スタッフルーム		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.384	西診療棟 病棟11階	厨房		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.385	西診療棟 病棟11階	STAFF ONLY EVホール	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.386	西診療棟 病棟11階	STAFF ONLY EPS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.387	西診療棟 病棟11階	蓄電池設備倉庫		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.388	西診療棟 病棟11階	廊下② WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色	450	450	6	6
1.389	西診療棟 病棟11階	検収室 WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色	450	450	6	6
1.390	西診療棟 病棟11階	検収室・厨房		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.391	西診療棟 病棟11階	検収室・厨房		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 防湿 W120	10	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.392	西診療棟 病棟11階	検収室・厨房		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色	450	450	6	6
1.393	西診療棟 病棟11階	検収室・厨房		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.394	西診療棟 病棟11階	休憩室スプリンクラー		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.395	西診療棟 病棟11階	屋外変電設備		HF32W*1灯	笠付トラフ40形 防湿	27	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.396	西診療棟 病棟10階	搬送患者専用 EVホール		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.397	西診療棟 病棟10階	廊下① EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	30	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
1.398	西診療棟 病棟10階	廊下① EVホール	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.399	西診療棟 病棟10階	廊下① EPS×2		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.400	西診療棟 病棟10階	配膳室 ①		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.401	西診療棟 病棟10階	配膳室 ②	人感一体	HF32W*2灯	直付40形 2灯用	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.402	西診療棟 病棟10階	スプリンクラー		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.403	西診療棟 病棟10階	電話室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色	450	450	6	6
1.404	西診療棟 病棟10階	電話室横倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.405	西診療棟 病棟10階	廊下②		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	50	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	850	7.7	7.7	
1.406	西診療棟 病棟10階	廊下②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	50	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.407	西診療棟 病棟10階	廊下②		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色	450	450	6	6
1.408	西診療棟 病棟10階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 防水カバー付き	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.409	西診療棟 病棟10階	倉庫	（ミソク）(L40W) W*1H		丸型ブラケットライト 防湿 230Φ E17	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	440	440	4	12
1.410	西診療棟 病棟10階	WCx3部履		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.411	西診療棟 病棟10階	収納		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.412	西診療棟 病棟10階	DS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.413	西診療棟 病棟10階	デイルーム		FHT42W*2灯	スクエア型 □300 埋込型	8	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	電球色		2720	20	20
1.414	西診療棟 病棟10階	EPS		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.415	西診療棟 病棟10階	汚物処理室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.416	西診療棟 病棟10階	洗濯室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.417	西診療棟 病棟10階	洗濯室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.418	西診療棟 病棟10階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.419	西診療棟 病棟10階	シャワー室①②		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.420	西診療棟 病棟10階	シャワー室①②		IL60W*1灯	浴室灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.421	西診療棟 病棟10階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.422	西診療棟 病棟10階	倉庫		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.423	西診療棟 病棟10階	手洗い		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.424	西診療棟 病棟10階	デイ 食堂		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	6	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
1.425	西診療棟 病棟10階	業務専用 EVホール		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	4370	10.4	31
1.426	西診療棟 病棟10階	DS/PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.427	西診療棟 病棟10階	アラーム弁室		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.428	西診療棟 病棟10階	面談室		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.429	西診療棟 病棟10階	不潔リネン室		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.430	西診療棟 病棟10階	看護師控室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.431	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	8	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.432	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション		FHT16W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125-φ100	電球色		650	5.4	5.4
1.433	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	14	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.434	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	7	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.435	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.436	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.437	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション内 処置室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.438	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション内 休憩室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.439	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション内 休憩室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.440	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション内 WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密S8形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.441	西診療棟 病棟10階	スタッフ控室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.442	西診療棟 病棟10階	スタッフ控室	位相調光→非調 光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
1.443	西診療棟 病棟10階	緩和カンファレンス		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.444	西診療棟 病棟10階	緩和カンファレンス		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.445	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション内 EPS①		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.446	西診療棟 病棟10階	器材室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.447	西診療棟 病棟10階	カンファレンス		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.448	西診療棟 病棟10階	スタッフステーション内 EPS②		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.449	西診療棟 病棟10階	Aタイプ 1080室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.450	西診療棟 病棟10階	Aタイプ 1080室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.451	西診療棟 病棟10階	Aタイプ 1075室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.452	西診療棟 病棟10階	Aタイプ 1075室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.453	西診療棟 病棟10階	Aタイプ 1073室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.454	西診療棟 病棟10階	Aタイプ 1073室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.455	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1079室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.456	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1079室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.457	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1079室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密S8形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.458	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1079室		FPL36W*1灯	スクエア型 □600 埋込型	1	1	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	1500	10.4	41
1.459	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1079室		FPL36W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	3000	10.4	41
1.460	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1079室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.461	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1079室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.462	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1076室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.463	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1076室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.464	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1076室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密S8形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.465	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1076室		FPL36W*1灯	スクエア型 □600 埋込型	1	1	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	1500	10.4	41
1.466	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1076室		FPL36W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	3000	10.4	41
1.467	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1076室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.468	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1076室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.469	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1072室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.470	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1072室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.471	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1072室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.472	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1072室		FPL36W*1灯	スクエア型 □600 埋込型	1	1	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	1500	10.4	41
1.473	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1072室		FPL36W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	3000	10.4	41
1.474	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1072室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.475	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1072室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.476	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1069室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.477	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1069室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.478	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1069室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.479	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1069室		FPL36W*1灯	スクエア型 □600 埋込型	1	1	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	1500	10.4	41
1.480	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1069室		FPL36W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	3000	10.4	41
1.481	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1069室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.482	西診療棟 病棟10階	Bタイプ 1069室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.483	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1053室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.484	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1053室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.485	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1053室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.486	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1053室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.487	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1055室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.488	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1055室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.489	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1055室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.490	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1055室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.491	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1062室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.492	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1062室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.493	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1062室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.494	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1062室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.495	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1063室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.496	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1063室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.497	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1063室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.498	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1063室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.499	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1070室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.500	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1070室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.501	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1070室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.502	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1070室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.503	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1071室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.504	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1071室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.505	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1071室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.506	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1071室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.507	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1077室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.508	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1077室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.509	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1077室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.510	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1077室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.511	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1078室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.512	西診療棟 病棟10階	Cタイプ 1078室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.558	西診療棟 病棟10階	Dタイプ 1068室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.559	西診療棟 病棟10階	Eタイプ 1067室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.560	西診療棟 病棟10階	Eタイプ 1067室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.561	西診療棟 病棟9階	搬送患者専用 EVホール		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.562	西診療棟 病棟9階	廊下① EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	30	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
1.563	西診療棟 病棟9階	廊下① EVホール	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.564	西診療棟 病棟9階	廊下① EPS×2		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.565	西診療棟 病棟9階	配膳室 ①		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.566	西診療棟 病棟9階	配膳室 ②	人感一体	HF32W*2灯	直付40形 2灯用	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.567	西診療棟 病棟9階	スプリンクラー		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.568	西診療棟 病棟9階	電話室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.569	西診療棟 病棟9階	電話室横倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.570	西診療棟 病棟9階	廊下②		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	50	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
1.571	西診療棟 病棟9階	廊下②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	50	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.572	西診療棟 病棟9階	廊下②		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.573	西診療棟 病棟9階	器材室前		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
1.574	西診療棟 病棟9階	器材室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.575	西診療棟 病棟9階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 防水カバー付き	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.576	西診療棟 病棟9階	倉庫	ニクリ (L40W) W*H		丸型ブラケットライト 防湿 230φ E17	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	440	440	4	12
1.577	西診療棟 病棟9階	WCx6部屋		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.578	西診療棟 病棟9階	収納		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.579	西診療棟 病棟9階	DS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.580	西診療棟 病棟9階	ディールーム		FHT42W*2灯	スクエア型 □300 埋込型	8	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	電球色		2720	20	20
1.581	西診療棟 病棟9階	EPS		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.582	西診療棟 病棟9階	汚物処理室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.583	西診療棟 病棟9階	洗濯室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.584	西診療棟 病棟9階	洗濯室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.585	西診療棟 病棟9階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.586	西診療棟 病棟9階	シャワー室①②		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.587	西診療棟 病棟9階	シャワー室①②		IL60W*1灯	浴室灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.588	西診療棟 病棟9階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.589	西診療棟 病棟9階	倉庫		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.590	西診療棟 病棟9階	手洗い		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.591	西診療棟 病棟9階	デイ 食堂		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
1.592	西診療棟 病棟9階	業務専用 EVホール		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	4370	10.4	33
1.593	西診療棟 病棟9階	DS/PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.594	西診療棟 病棟9階	アラーム弁室		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.595	西診療棟 病棟9階	面談室		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.596	西診療棟 病棟9階	不潔リネン室		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.597	西診療棟 病棟9階	看護師控室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.598	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.599	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション		FHT16W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		650	5.4	5.4
1.600	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	14	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.601	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	7	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.602	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.603	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.604	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション内 処置室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.605	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション内 休憩室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.606	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション内 休憩室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.607	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション内 WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.608	西診療棟 病棟9階	スタッフ控室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.609	西診療棟 病棟9階	スタッフ控室	位相調光→非調 光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
1.610	西診療棟 病棟9階	緩和カンファレンス		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.611	西診療棟 病棟9階	緩和カンファレンス		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.612	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション内 EPS①		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.613	西診療棟 病棟9階	器材室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.614	西診療棟 病棟9階	カンファレンス		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.615	西診療棟 病棟9階	スタッフステーション内 EPS②		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.616	西診療棟 病棟9階	無菌室病室 (979・980) 前室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.617	西診療棟 病棟9階	無菌室×2部屋		HF16W*3灯	埋込20形 3灯用	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	3100	6	21.8
1.618	西診療棟 病棟9階	無菌室×2部屋		HF32W*3灯	埋込40形 3灯用	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	6900	13.8	36.3
1.619	西診療棟 病棟9階	無菌室×2部屋		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.620	西診療棟 病棟9階	Aタイプ 972室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.621	西診療棟 病棟9階	Aタイプ 972室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.622	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 963室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.623	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 963室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.624	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 963室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.625	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 963室		FPL36W*1灯	スクエア型 □600 埋込型	1	1	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	1500	10.4	41
1.626	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 963室		FPL36W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	3000	10.4	41
1.627	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 963室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.628	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 963室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.629	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 970室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.630	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 970室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.631	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 970室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.632	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 970室		FPL36W*1灯	スクエア型 □600 埋込型	1	1	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	1500	10.4	41
1.633	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 970室		FPL36W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	3000	10.4	41
1.634	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 970室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.635	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 970室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.636	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 971室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.637	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 971室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.638	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 971室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.639	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 971室		FPL36W*1灯	スクエア型 □600 埋込型	1	1	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	1500	10.4	41
1.640	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 971室		FPL36W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	3000	10.4	41
1.641	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 971室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.642	西診療棟 病棟9階	Bタイプ 971室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり				
1.643	西診療棟	病棟9階	Bタイプ	978室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	
1.644	西診療棟	病棟9階	Bタイプ	978室	IL60W*1灯	浴室灯	E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ		電球色	810	810	7.9	7.9	
1.645	西診療棟	病棟9階	Bタイプ	978室	FHT24W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト	埋込穴φ100	60形	人感センサー付	電球色	450	6	6
1.646	西診療棟	病棟9階	Bタイプ	978室	FPL36W*1灯	スクエア型	□600 埋込型	1	1	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯	FPL32w代替	昼白色	1500	1500	10.4	41	
1.647	西診療棟	病棟9階	Bタイプ	978室	FPL36W*2灯	スクエア型	□600 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯	FPL32w代替	昼白色	1500	3000	10.4	41	
1.648	西診療棟	病棟9階	Bタイプ	978室	FHT42W*1灯	半円ブラケット	※2	1	1	器具交換	器具交換	ホスピタルブラケット	白色	3190	3190	37	37	
1.649	西診療棟	病棟9階	Bタイプ	978室	FL20W*1灯	キッチン手元灯		1	1	ランプ交換	直管ランプ	ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6	
1.650	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	952室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	
1.651	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	952室	IL60W*1灯	浴室灯	E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ		電球色	810	810	7.9	7.9	
1.652	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	952室	FHT42W*1灯	半円ブラケット	※2	1	1	器具交換	器具交換	ホスピタルブラケット	白色	3190	3190	37	37	
1.653	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	952室	FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト	埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色	850	8	8	8	
1.654	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	953室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	
1.655	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	953室	IL60W*1灯	浴室灯	E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ		電球色	810	810	7.9	7.9	
1.656	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	953室	FHT42W*1灯	半円ブラケット	※2	1	1	器具交換	器具交換	ホスピタルブラケット	白色	3190	3190	37	37	
1.657	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	953室	FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト	埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色	850	8	8	8	
1.658	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	956室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	
1.659	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	956室	IL60W*1灯	浴室灯	E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ		電球色	810	810	7.9	7.9	
1.660	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	956室	FHT42W*1灯	半円ブラケット	※2	1	1	器具交換	器具交換	ホスピタルブラケット	白色	3190	3190	37	37	
1.661	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	956室	FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト	埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色	850	8	8	8	
1.662	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	957室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	
1.663	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	957室	IL60W*1灯	浴室灯	E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ		電球色	810	810	7.9	7.9	
1.664	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	957室	FHT42W*1灯	半円ブラケット	※2	1	1	器具交換	器具交換	ホスピタルブラケット	白色	3190	3190	37	37	
1.665	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	957室	FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト	埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色	850	8	8	8	
1.666	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	959室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	
1.667	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	959室	IL60W*1灯	浴室灯	E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ		電球色	810	810	7.9	7.9	
1.668	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	959室	FHT42W*1灯	半円ブラケット	※2	1	1	器具交換	器具交換	ホスピタルブラケット	白色	3190	3190	37	37	
1.669	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	959室	FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト	埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色	850	8	8	8	
1.670	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	960室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	
1.671	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	960室	IL60W*1灯	浴室灯	E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ		電球色	810	810	7.9	7.9	
1.672	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	960室	FHT42W*1灯	半円ブラケット	※2	1	1	器具交換	器具交換	ホスピタルブラケット	白色	3190	3190	37	37	
1.673	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	960室	FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト	埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色	850	8	8	8	
1.674	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	975室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	
1.675	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	975室	IL60W*1灯	浴室灯	E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ		電球色	810	810	7.9	7.9	
1.676	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	975室	FHT42W*1灯	半円ブラケット	※2	1	1	器具交換	器具交換	ホスピタルブラケット	白色	3190	3190	37	37	
1.677	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	975室	FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト	埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色	850	8	8	8	
1.678	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	976室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	
1.679	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	976室	IL60W*1灯	浴室灯	E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ		電球色	810	810	7.9	7.9	
1.680	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	976室	FHT42W*1灯	半円ブラケット	※2	1	1	器具交換	器具交換	ホスピタルブラケット	白色	3190	3190	37	37	
1.681	西診療棟	病棟9階	Cタイプ	976室	FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト	埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト	埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色	850	8	8	8	
1.682	西診療棟	病棟9階	Eタイプ	962室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	
1.683	西診療棟	病棟9階	Eタイプ	962室	FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト	埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト	埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色	850	8	8	8	
1.684	西診療棟	病棟9階	Fタイプ	951室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	
1.685	西診療棟	病棟9階	Fタイプ	951室	FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト	埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト	埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色	850	8	8	8	
1.686	西診療棟	病棟9階	Fタイプ	951室	FPL36W*2灯	スクエア型	□580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯	FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41	
1.687	西診療棟	病棟9階	Fタイプ	955室	FHT32W*1灯	ダウンライト	埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト	埋込穴φ150	白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.688	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 955室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.689	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 955室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.690	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 958室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.691	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 958室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.692	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 958室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.693	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 961室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.694	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 961室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.695	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 961室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.696	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 973室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.697	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 973室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.698	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 973室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.699	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 977室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.700	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 977室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.701	西診療棟 病棟9階	Fタイプ 977室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.702	西診療棟 病棟9階	963～966病室 前室	調光→非調光にて選定	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.703	西診療棟 病棟9階	Gタイプ 965室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	8	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.704	西診療棟 病棟9階	Gタイプ 965室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.705	西診療棟 病棟9階	Gタイプ 965室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.706	西診療棟 病棟9階	Gタイプ 965室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.707	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 966室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.708	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 966室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.709	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 966室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.710	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 966室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.711	西診療棟 病棟9階	967～969病室 前室	調光→非調光にて選定	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.712	西診療棟 病棟9階	Gタイプ 968室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	8	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.713	西診療棟 病棟9階	Gタイプ 968室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.714	西診療棟 病棟9階	Gタイプ 968室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.715	西診療棟 病棟9階	Gタイプ 968室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.716	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 967室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.717	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 967室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.718	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 967室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.719	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 967室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.720	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 969室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.721	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 969室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.722	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 969室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.723	西診療棟 病棟9階	Hタイプ 969室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.724	西診療棟 病棟8階	搬送患者専用 EVホール		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.725	西診療棟 病棟8階	廊下① EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	30	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
1.726	西診療棟 病棟8階	廊下① EVホール	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.727	西診療棟 病棟8階	廊下① EPS×2		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.728	西診療棟 病棟8階	配膳室 ①		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.729	西診療棟 病棟8階	配膳室 ②	人感一体	HF32W*2灯	直付40形 2灯用	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.730	西診療棟 病棟8階	スプリンクラー		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.731	西診療棟 病棟8階	電話室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.732	西診療棟 病棟8階	電話室横倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.733	西診療棟 病棟8階	廊下②		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	50	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
1.734	西診療棟 病棟8階	廊下②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	50	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.735	西診療棟 病棟8階	廊下②		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.736	西診療棟 病棟8階	器材室前		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
1.737	西診療棟 病棟8階	器材室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.738	西診療棟 病棟8階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 防水カバー付き	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.739	西診療棟 病棟8階	倉庫		ミニクリ (IL40W) W*1灯	丸型ブラケットライト 防湿 230φ E17	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	440	440	4	12
1.740	西診療棟 病棟8階	収納		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.741	西診療棟 病棟8階	DS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.742	西診療棟 病棟8階	ディールーム		FHT42W*2灯	スクエア型 □300 埋込型	8	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	電球色		2720	20	20
1.743	西診療棟 病棟8階	処置室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.744	西診療棟 病棟8階	汚物処理室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.745	西診療棟 病棟8階	洗濯室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.746	西診療棟 病棟8階	洗濯室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.747	西診療棟 病棟8階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.748	西診療棟 病棟8階	シャワー室①②		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.749	西診療棟 病棟8階	シャワー室①②		IL60W*1灯	浴室灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.750	西診療棟 病棟8階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.751	西診療棟 病棟8階	倉庫		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.752	西診療棟 病棟8階	手洗い		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.753	西診療棟 病棟8階	デイ 食堂		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
1.754	西診療棟 病棟8階	業務専用 EVホール		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	4370	10.4	33
1.755	西診療棟 病棟8階	DS/PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.756	西診療棟 病棟8階	アラーム弁室		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.757	西診療棟 病棟8階	面談室		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.758	西診療棟 病棟8階	不潔リネン室		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.759	西診療棟 病棟8階	看護師控室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.760	西診療棟 病棟8階	WC		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	8	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.761	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.762	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション		FHT16W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125-φ100	電球色		650	5.4	5.4
1.763	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	14	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.764	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	7	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.765	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.766	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.767	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション内 処置室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.768	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション内 休憩室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.769	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション内 休憩室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.770	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション内 WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.771	西診療棟 病棟8階	スタッフ控室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.772	西診療棟 病棟8階	スタッフ控室	位相調光→非調 光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.773	西診療棟 病棟8階	緩和カンファレンス		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.774	西診療棟 病棟8階	緩和カンファレンス		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.775	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション内 EPS①		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.776	西診療棟 病棟8階	器材室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.777	西診療棟 病棟8階	カンファレンス		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.778	西診療棟 病棟8階	スタッフステーション内 EPS②		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.779	西診療棟 病棟8階	眼科処置室		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	1	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
1.780	西診療棟 病棟8階	眼科処置室	調光タイプ	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	17.7	16.3
1.781	西診療棟 病棟8階	Aタイプ 870室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.782	西診療棟 病棟8階	Aタイプ 870室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.783	西診療棟 病棟8階	Aタイプ 872室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.784	西診療棟 病棟8階	Aタイプ 872室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.785	西診療棟 病棟8階	Aタイプ 878室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.786	西診療棟 病棟8階	Aタイプ 878室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.787	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 869室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.788	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 869室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.789	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 869室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.790	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 869室		FPL36W*1灯	スクエア型 □600 埋込型	1	1	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	1500	10.4	41
1.791	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 869室		FPL36W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	3000	10.4	41
1.792	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 869室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.793	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 869室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.794	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 871室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.795	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 871室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.796	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 871室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.797	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 871室		FPL36W*1灯	スクエア型 □600 埋込型	1	1	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	1500	10.4	41
1.798	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 871室		FPL36W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	3000	10.4	41
1.799	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 871室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.800	西診療棟 病棟8階	Bタイプ 871室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.801	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 852室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.802	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 852室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.803	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 852室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.804	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 852室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.805	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 853室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.806	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 853室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.807	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 853室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.808	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 853室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.809	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 856室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.810	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 856室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.811	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 856室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.812	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 856室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.813	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 857室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.814	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 857室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.815	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 857室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.816	西診療棟 病棟8階	Cタイプ 857室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.862	西診療棟 病棟8階	Fタイプ 875室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.863	西診療棟 病棟8階	Fタイプ 875室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.864	西診療棟 病棟8階	Fタイプ 877室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.865	西診療棟 病棟8階	Fタイプ 877室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.866	西診療棟 病棟8階	Fタイプ 877室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.867	西診療棟 病棟8階	Hタイプ 863室		FPL36W*1灯	スクエア型 □600 埋込型	1	1	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	1500	10.4	41
1.868	西診療棟 病棟8階	Hタイプ 863室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.869	西診療棟 病棟8階	Hタイプ 863室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.870	西診療棟 病棟8階	Hタイプ 863室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.871	西診療棟 病棟7階	搬送患者専用 EVホール		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.872	西診療棟 病棟7階	廊下① EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	35	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
1.873	西診療棟 病棟7階	廊下① EVホール	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.874	西診療棟 病棟7階	廊下① EPS×2		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.875	西診療棟 病棟7階	配膳室 ①		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.876	西診療棟 病棟7階	配膳室 ②	人感一体	HF32W*2灯	直付40形 2灯用	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.877	西診療棟 病棟7階	スプリンクラー		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.878	西診療棟 病棟7階	EVホール前倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.879	西診療棟 病棟7階	器材室①		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.880	西診療棟 病棟7階	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.881	西診療棟 病棟7階	デイルーム		FHT42W*2灯	スクエア型 □300 埋込型	8	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	電球色		2720	20	20
1.882	西診療棟 病棟7階	PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.883	西診療棟 病棟7階	EPS		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.884	西診療棟 病棟7階	汚物処理室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.885	西診療棟 病棟7階	汚物処理室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.886	西診療棟 病棟7階	洗濯室・浴室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.887	西診療棟 病棟7階	洗濯室・浴室		HF32W*1灯	直付40形 防水カバー付き	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.888	西診療棟 病棟7階	洗濯室・浴室		FCL30W*1灯	ブラケットライト 320φ	3	1	器具交換	LEDブラケットライト 丸形	電球色		750	5.3	5.3
1.889	西診療棟 病棟7階	洗濯室・浴室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.890	西診療棟 病棟7階	業務専用EVホール		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	4370	10.4	33
1.891	西診療棟 病棟7階	DS/PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.892	西診療棟 病棟7階	アラーム弁室		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.893	西診療棟 病棟7階	MWC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.894	西診療棟 病棟7階	MWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.895	西診療棟 病棟7階	WWC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.896	西診療棟 病棟7階	WWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.897	西診療棟 病棟7階	面談室2		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.898	西診療棟 病棟7階	食堂		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	6	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
1.899	西診療棟 病棟7階	食堂		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	12	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.900	西診療棟 病棟7階	面談室1		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.901	西診療棟 病棟7階	EPS		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.902	西診療棟 病棟7階	廊下②		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	50	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
1.903	西診療棟 病棟7階	廊下②		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	高気圧SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.904	西診療棟 病棟7階	廊下②		HF16W*1灯	埋込20形 W150 カバー付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.905	西診療棟 病棟7階	廊下②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	50	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
1.906	西診療棟 病棟7階	スタッフルーム		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	15	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.907	西診療棟 病棟7階	スタッフルーム		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.908	西診療棟 病棟7階	スタッフルーム		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	7	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.909	西診療棟 病棟7階	スタッフルーム		FHT16W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ125	3	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		650	5.4	5.4
1.910	西診療棟 病棟7階	リネン庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.911	西診療棟 病棟7階	スタッフ控室	位相調光→非調光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
1.912	西診療棟 病棟7階	スタッフ控室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.913	西診療棟 病棟7階	器材室②		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.914	西診療棟 病棟7階	休憩室・カンファレンス		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.915	西診療棟 病棟7階	休憩室・カンファレンス		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.916	西診療棟 病棟7階	DS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.917	西診療棟 病棟7階	WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
1.918	西診療棟 病棟7階	EPS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.919	西診療棟 病棟7階	処置室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.920	西診療棟 病棟7階	Aタイプ 769室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.921	西診療棟 病棟7階	Aタイプ 769室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.922	西診療棟 病棟7階	Aタイプ 770室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.923	西診療棟 病棟7階	Aタイプ 770室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.924	西診療棟 病棟7階	Aタイプ 775室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.925	西診療棟 病棟7階	Aタイプ 775室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.926	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 752室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.927	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 752室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.928	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 752室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.929	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 752室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.930	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 753室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.931	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 753室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.932	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 753室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.933	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 753室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.934	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 756室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.935	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 756室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.936	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 756室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.937	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 756室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.938	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 757室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.939	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 757室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.940	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 757室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.941	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 757室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.942	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 759室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.943	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 759室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.944	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 759室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37
1.945	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 759室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.946	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 760室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.947	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 760室		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
1.948	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 760室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	1	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
1.949	西診療棟 病棟7階	Cタイプ 760室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.950	西診療棟 病棟7階	Eタイプ 762室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.951	西診療棟 病棟7階	Eタイプ 762室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	2	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.952	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 751室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.953	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 751室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.954	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 751室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.955	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 755室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.956	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 755室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.957	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 755室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.958	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 758室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.959	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 758室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.960	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 758室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.961	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 761室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.962	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 761室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.963	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 761室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.964	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 767室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.965	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 767室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.966	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 767室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.967	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 768室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.968	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 768室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.969	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 768室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.970	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 771室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.971	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 771室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.972	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 771室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.973	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 772室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.974	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 772室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.975	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 772室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.976	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 773室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.977	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 773室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	4	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
1.978	西診療棟 病棟7階	Fタイプ 773室		FPL36W*2灯	スクエア型 □580 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	2900	13.6	41
1.979	西診療棟 病棟7階	763-766前室		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	3	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
1.980	西診療棟 病棟7階	763-766前室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
1.981	西診療棟 病棟7階	763-766前室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.982	西診療棟 病棟7階	763室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.983	西診療棟 病棟7階	765室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.984	西診療棟 病棟7階	766室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
1.985	西診療棟 リハビリテーション科6階	リハビリテーション科PT	高出力に変更	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	15	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.986	西診療棟 リハビリテーション科6階	リハビリテーション科PT	DL (LED)	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W230 Cチャンネル回避型	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.987	西診療棟 リハビリテーション科6階	リハビリテーション科PT		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W230 Cチャンネル回避型	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
1.988	西診療棟 リハビリテーション科6階	リハビリテーション科PT		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
1.989	西診療棟 リハビリテーション科6階	診察室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.990	西診療棟 リハビリテーション科6階	OT室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
1.991	西診療棟 リハビリテーション科6階	OT室		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W230 Cチャンネル回避型	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形代替	昼白色	1000	2000	6	21.8

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり	
1,992	西診療棟	リハビリテーション科6階	OT室	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W230 Cチャンネル回避型	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
1,993	西診療棟	リハビリテーション科6階	言語療法室 (ST室) ①	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
1,994	西診療棟	リハビリテーション科6階	言語療法室 (ST室) ②	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
1,995	西診療棟	リハビリテーション科6階	工具・洗濯室	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
1,996	西診療棟	リハビリテーション科6階	事務室	HF32W*2灯	直付40形 2灯用	12	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
1,997	西診療棟	リハビリテーション科6階	倉庫	HF32W*2灯	下面開放型40形 2灯用	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
1,998	西診療棟	リハビリテーション科6階	廊下②	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	16	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3	
1,999	西診療棟	リハビリテーション科6階	廊下②	FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7	
2,000	西診療棟	リハビリテーション科6階	配膳室①	HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,001	西診療棟	リハビリテーション科6階	陶芸倉庫	HF32W*2灯	埋込40形 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
2,002	西診療棟	リハビリテーション科6階	EPS	HF32W*1灯	笠付トランプ40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,003	西診療棟	リハビリテーション科6階	超低温フリーザ室	HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,004	西診療棟	リハビリテーション科6階	アラーム弁室	HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,005	西診療棟	リハビリテーション科6階	業務専用EVホール	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	4370	10.4	33	
2,006	西診療棟	リハビリテーション科6階	DS,PS	HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,007	西診療棟	リハビリテーション科6階	EPS	HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,008	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	デイケアセンター出入口	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,009	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	デイケアセンター出入口	FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4	
2,010	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	精神保健相談室	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1950	5850	13.6	44	
2,011	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	面談室	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44	
2,012	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	スタッフルーム	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
2,013	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	休憩室	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44	
2,014	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	休憩室	FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6	
2,015	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	休憩室	HF32W*1灯	笠付トランプ40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,016	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	ミーティングルーム	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
2,017	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	教養室	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44	
2,018	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	教養室	FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6	
2,019	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	教養室	HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,020	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	MWC	FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4	
2,021	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	多目的WC	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,022	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	WWC	FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4	
2,023	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	デイケアセンター	埋込カバー付き	HF32W*1灯	埋込40形 2灯用 Cチャンネル回避型 W220	12	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,024	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	デイケアセンター	FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	20	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4	
2,025	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	デイケアセンター	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	11	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44	
2,026	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	デイケアセンター	FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	8	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41	
2,027	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	デイケアセンター	FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6	
2,028	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	デイケアセンター	FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6	
2,029	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	AC機械室	HF32W*1灯	笠付トランプ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,030	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	PS	HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,031	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	デイケアセンター	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,032	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	デイケアセンター	IL40W*1灯	100φ 位相調光 E17	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100	昼白色		450	6	6	
2,033	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	医療クラーク	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
2,034	西診療棟	精神科デイケアセンター6階	医療クラーク	HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2,035	西診療棟 精神科デイケアセンター6階	音楽室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,036	西診療棟 精神科デイケアセンター6階	洗濯機置場		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2,037	西診療棟 精神科デイケアセンター6階	更衣室①		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,038	西診療棟 精神科デイケアセンター6階	更衣室②		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,039	西診療棟 精神科デイケアセンター6階	調理室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,040	西診療棟 精神科デイケアセンター6階	倉庫①		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,041	西診療棟 精神科デイケアセンター6階	倉庫②		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,042	西診療棟 院内学級5階	院内学級EVホール		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	7	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	4370	10.4	33
2,043	西診療棟 院内学級5階	院内学級EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1100	10	10
2,044	西診療棟 院内学級5階	職員室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,045	西診療棟 院内学級5階	共有スペース	カバーなし	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	2000	6550	10.4	33
2,046	西診療棟 院内学級5階	共有スペース		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,047	西診療棟 院内学級5階	特別教室・体育館		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,048	西診療棟 院内学級5階	特別教室・体育館		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,049	西診療棟 院内学級5階	体育館 PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,050	西診療棟 院内学級5階	体育館 倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,051	西診療棟 院内学級5階	WC		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,052	西診療棟 院内学級5階	教室(中学生)		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,053	西診療棟 院内学級5階	教室(中学生)		HF32W*1灯	黒板灯	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替 角度可変	昼白色	2000	2000	12.6	16.3
2,054	西診療棟 院内学級5階	教室(小学生)		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,055	西診療棟 院内学級5階	教室(小学生)		HF32W*1灯	黒板灯	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替 角度可変	昼白色	2000	2000	12.6	16.3
2,056	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	医局側EVホール	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	9	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
2,057	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	医局側EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	17	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1100	10	10
2,058	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	搬送患者専用EVホール		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	12.6	16.3
2,059	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,060	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	EPS×2		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,061	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	医局 廊下		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	127	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色		1100	9.8	10
2,062	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	医局 廊下	人感別置 100V 調光	FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2,063	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	EPS		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,064	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,065	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	MWC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,066	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	MWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,067	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	DS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,068	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	多目的WC		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,069	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	WWC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,070	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	WWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,071	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	仮眠室③	位相調光→非調光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2,072	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	仮眠室③		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,073	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	当直室②	位相調光→非調光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2,074	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	当直室②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,075	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	当直室②		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2.076	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	当直室②	位相調光→非調光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.077	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	当直室②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.078	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	当直室②		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
2.079	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.080	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	仮眠室①	位相調光→非調光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.081	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	仮眠室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.082	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	仮眠室①		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
2.083	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	シャワー室(共用)	位相調光→非調光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.084	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	シャワー室(共用)		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.085	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	シャワー室(共用)		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
2.086	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	仮眠室②	位相調光→非調光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.087	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	仮眠室②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.088	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	仮眠室②		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
2.089	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	医局①		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	100	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.090	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	医局休憩室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.091	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	医局休憩室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.092	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	医局②		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	21	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.093	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	女医ロッカー室	人感一体/調光→非調光にて選定	HF32W*2灯	埋込40形 1灯用 Cチャンネル回避型 調光	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.094	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	前室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.095	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	前室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.096	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	医局③	PWM調光	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W100	18	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.097	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	医学生自習室	PWM調光	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W100	9	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.098	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	第3会議室	PWM調光	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W100	18	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.099	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	中会議室	PWM調光	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W100	38	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.100	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	倉庫③	人感一体	HF32W*2灯	直付40形 2灯用	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.101	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.102	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	AC機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.103	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	機械室前室	人感一体	HF32W*2灯	直付40形 2灯用	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.104	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	業務専用EVホール		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	4370	10.4	33
2.105	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	DS/PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.106	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	医局側EVホール 倉庫②		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.107	西診療棟 医局・管理部門エリア5階	配膳室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.108	西診療棟 医局エリア4階	搬送患者専用EVホール	人感一体/調光→非調光にて選定	HF32W*2灯	埋込40形 1灯用 Cチャンネル回避型 調光	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	10.5	25
2.109	西診療棟 医局エリア4階	配膳用EVホール・廊下①		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	8	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
2.110	西診療棟 医局エリア4階	配膳用EVホール・廊下①	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	13	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2.111	西診療棟 医局エリア4階	配膳用EVホール・廊下①		HF16W*1灯	埋込20形 W150 カバー付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
2.112	西診療棟 医局エリア4階	配膳用EVホール・廊下① PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2.113	西診療棟 医局エリア4階	配膳用EVホール・廊下① EPS×2		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2.114	西診療棟 医局エリア4階	配膳室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.115	西診療棟 医局エリア4階	巡回図書館		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.116	西診療棟 医局エリア4階	医療事務エリア MWC	人感別置 /調光	FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(1m) ランプ1本あたり	器具交換 光束(1m) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2.117	西診療棟 医局エリア4階	医療事務エリア MWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.118	西診療棟 医局エリア4階	図書		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.119	西診療棟 医局エリア4階	閲覧室・研修センター	調光タイプ	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220 調光	12	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	17.7	16.3
2.120	西診療棟 医局エリア4階	AC機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.121	西診療棟 医局エリア4階	閲覧室・研修センター内 PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.122	西診療棟 医局エリア4階	大会議室 サルビアホール		FHT63W*4灯	大口径ダウンライト 調光	20	4	器具交換	高天井用ダウンライト 埋込穴φ200,リニューアブルプレートφ300→φ200	昼白色		9000	60	60
2.123	西診療棟 医局エリア4階	大会議室 サルビアホール		HF32W*1灯	間接照明用(天井) 調光	40	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 調光	昼白色	2500	2500	17.7	16.3
2.124	西診療棟 医局エリア4階	大会議室 サルビアホール		FL20W	間接照明用(壁面用) 調光	24	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 調光	昼白色	1000	1000	8.1	11.6
2.125	西診療棟 医局エリア4階	倉庫②	人感一体	HF32W*2灯	直付40形 2灯用	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.126	西診療棟 医局エリア4階	倉庫①		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.127	西診療棟 医局エリア4階	器材庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.128	西診療棟 医局エリア4階	廊下②	調光	FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	130	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	850	7.7	7.7	7.7
2.129	西診療棟 医局エリア4階	休憩スペース		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	8	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	11.4
2.130	西診療棟 医局エリア4階	休憩スペース		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.131	西診療棟 医局エリア4階	休憩スペース DS・PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.132	西診療棟 医局エリア4階	業務専用EVホール		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	4370	10.4	33
2.133	西診療棟 医局エリア4階	DS/PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.134	西診療棟 医局エリア4階	地域医療研修室	PWM調光	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W100	9	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.135	西診療棟 医局エリア4階	特別講師控室	PWM調光	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W100	9	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.136	西診療棟 医局エリア4階	AC機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	9	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.137	西診療棟 医局エリア4階	多目的WC	人感別置	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.138	西診療棟 医局エリア4階	EPS		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.139	西診療棟 医局エリア4階	WWC 前	人感別置	FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	11.4
2.140	西診療棟 医局エリア4階	WWC DS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.141	西診療棟 医局エリア4階	仮眠室廊下		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	7	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	850	7.7	7.7	7.7
2.142	西診療棟 医局エリア4階	仮眠室①×5		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.143	西診療棟 医局エリア4階	仮眠室①×5	位相調光→非調光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色	500	4.8	4.8	4.8
2.144	西診療棟 医局エリア4階	女性更衣室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	43	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.145	西診療棟 医局エリア4階	女性更衣室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	7	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	11.4
2.146	西診療棟 医局エリア4階	男性更衣室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	8	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.147	西診療棟 医局エリア4階	シャワー		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高光束58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色	450	6	6	6
2.148	西診療棟 医局エリア4階	シャワー		IL60W*1灯	浴室灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	810	810	7.9	7.9
2.149	西診療棟 医局エリア4階	男性更衣室内EPS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.150	西診療棟 医局エリア4階	WWC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	1400	11.4	11.4	11.4
2.151	西診療棟 医局エリア4階	WWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.152	西診療棟 医局エリア4階	シャワー	位相調光→非調光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色	500	4.8	4.8	4.8
2.153	西診療棟 医局エリア4階	シャワー		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高光束58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色	450	6	6	6
2.154	西診療棟 医局エリア4階	WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高光束58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色	450	6	6	6
2.155	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	EVホール・待合		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	30	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	1100	10	10	10
2.156	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	EVホール・待合	人感PWM調光→非調光にて選定	FHP45W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	8	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	昼白色	1500	3000	38.9	41
2.157	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	EVホール・待合		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W300	22	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	10.5	25
2.158	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	EVホール・待合 AC機械		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2.159	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	WWC	人感調光 /調光 →非調光にて選	FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.160	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	WWC	人感別置/調光→ 非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.161	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	MWC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.162	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	多目的WC		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.163	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	多目的WC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	1400	1400	11.4	11.4
2.164	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	乳腺外科 診察室①	調光タイプ	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	17.7	16.3
2.165	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	乳腺外科 診察室①		ハロゲンW*1灯	壁ブラケット 270x60	1	1	器具交換	LEDブラケットライト 20形	昼白色		1000	7.4	7.4
2.166	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	エコー室	DL100φ レフ 球×5 40形 【球替え】	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.167	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	エコー室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.168	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	診察室②	調光タイプ	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	17.7	16.3
2.169	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	診察室②		ハロゲンW*1灯	壁ブラケット 270x60	1	1	器具交換	LEDブラケットライト 20形	昼白色		1000	7.4	7.4
2.170	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	乳腺外科 休憩室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.171	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	乳腺外科 休憩室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.172	西診療棟 乳腺・産婦人科・女性外来エリア4階	乳腺外科 休憩室		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.173	西診療棟 産婦人科4階	通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2.174	西診療棟 産婦人科4階	通路		FL20W*1灯	キッチン手元灯	4	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.175	西診療棟 産婦人科4階	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.176	西診療棟 産婦人科4階	診察室①		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.177	西診療棟 産婦人科4階	診察室②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.178	西診療棟 産婦人科4階	診察室③		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.179	西診療棟 産婦人科4階	診察室③		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.180	西診療棟 産婦人科4階	診察室④		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.181	西診療棟 産婦人科4階	診察室⑤		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.182	西診療棟 産婦人科4階	診察室⑤		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.183	西診療棟 産婦人科4階	診察室⑥		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.184	西診療棟 産婦人科4階	診察室⑥		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.185	西診療棟 産婦人科4階	診察室⑦		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.186	西診療棟 産婦人科4階	内診室⑧		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.187	西診療棟 産婦人科4階	内診室⑧		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.188	西診療棟 産婦人科4階	内診室⑧		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.189	西診療棟 産婦人科4階	内診室⑧		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.190	西診療棟 産婦人科4階	内診室⑧		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.191	西診療棟 産婦人科4階	前室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.192	西診療棟 産婦人科4階	前室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.193	西診療棟 産婦人科4階	WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.194	西診療棟 産婦人科4階	PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.195	西診療棟 産婦人科4階	スタッフルーム		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.196	西診療棟 産婦人科4階	スタッフルーム		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.197	西診療棟 産婦人科4階	通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2.198	西診療棟 産婦人科4階	通路		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	10.5	25
2.199	西診療棟 産婦人科4階	処置室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	3	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
2.200	西診療棟 産婦人科4階	処置室		FHT42W*1灯	半円ブラケット ※2	3	1	器具交換	ホスピタルブラケット	白色		3190	37	37

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2.201	西診療棟 産婦人科4階	処置室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.202	西診療棟 産婦人科4階	処置室		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	3	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2.203	西診療棟 産婦人科4階	処置室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.204	西診療棟 産婦人科4階	処置室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.205	西診療棟 産婦人科4階	多目的WC	人感別置	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.206	西診療棟 産婦人科4階	女性外来診察		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.207	西診療棟 産婦人科4階	乳腺外科通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2.208	西診療棟 産婦人科4階	処置室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.209	西診療棟 産婦人科4階	処置室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.210	西診療棟 3階共用部	EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	12	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1100	10	10
2.211	西診療棟 3階共用部	EVホール	人感PWM調光→ 非調光にて選定	FHP45W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	8	2	器具交換	ペースライトスクエア型 □600 埋込型	昼白色	1500	3000	38.9	41
2.212	西診療棟 3階共用部	廊下①配膳EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	13	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
2.213	西診療棟 3階共用部	搬送患者専用EVホール		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2.214	西診療棟 3階共用部	配膳室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.215	西診療棟 3階共用部	廊下①配膳EVホール・外 来外待合	調光→非調光に て選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	62	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2.216	西診療棟 3階共用部	ICU器材室		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
2.217	西診療棟 3階共用部	ICU器材室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.218	西診療棟 3階共用部	廊下①PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2.219	西診療棟 3階共用部	多目的WC		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.220	西診療棟 3階共用部	多目的WC	Cチャンネル回避 型	HF16W*1灯	埋込20形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
2.221	西診療棟 3階共用部	WWC	人感別置/調光→ 非調光にて選定	FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	7	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.222	西診療棟 3階共用部	WWC	人感別置/調光→ 非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.223	西診療棟 3階共用部	MWC	人感別置/調光→ 非調光にて選定	FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	7	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.224	西診療棟 3階共用部	MWC	人感別置/調光→ 非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.225	西診療棟 3階共用部	業務専用EVホール		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	4370	10.4	33
2.226	西診療棟 3階共用部	DS/PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.227	西診療棟 3階共用部	WC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	12	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.228	西診療棟 3階共用部	WC	人感別置/調光→ 非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.229	西診療棟 3階共用部	WC		HF16W*1灯	直付トラフ20形 1灯用	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
2.230	西診療棟 3階共用部	DS・PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.231	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	受付		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.232	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	診察室①		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.233	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.234	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	X線撮影室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.235	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	X線撮影室		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.236	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	通路		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2000	4000	10.5	25
2.237	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	診察室②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.238	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	診察室③		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.239	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	診察室④		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.240	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	診察室⑤		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.241	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	スタッフルーム①		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2,242	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	スタッフルーム①		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,243	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	スタッフルーム②		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,244	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	通路		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,245	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2,246	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	通路		FL20W*1灯	キッチン手元灯	3	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,247	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	AC機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,248	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	通路		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2,249	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	口腔外科外待合		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W300	10	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,250	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	口腔外科外待合		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	18	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,251	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	器材庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,252	西診療棟 歯科口腔外科エリア3階	器材庫 PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,253	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	受付		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	8	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,254	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2,255	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2,256	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	通路		FL20W*1灯	キッチン手元灯	3	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,257	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,258	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	診察室②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,259	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	診察室③		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,260	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	診察室④		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	4	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2,261	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	スタッフルーム		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,262	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	スタッフルーム		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,263	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	診察室⑥		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,264	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	処置室①		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	4	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2,265	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	処置室②		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	4	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2,266	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	診察室⑤		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,267	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	栄養相談室		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2,268	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	外科・点滴処置室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	3	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
2,269	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	外科・点滴処置室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,270	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	スタッフルーム		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,271	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	スタッフルーム		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,272	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	通路		FL20W*1灯	キッチン手元灯	3	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,273	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用	5	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2,274	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,275	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	診察室②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,276	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	診察室③		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,277	西診療棟 外科・呼吸器・腫瘍内科・心臓血管・呼吸器科エリア3階	診察室④		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,278	西診療棟 緩和医療科3階	受付		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	8	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2,279	西診療棟 緩和医療科3階	スタッフルーム		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,280	西診療棟 緩和医療科3階	スタッフルーム		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,281	西診療棟 緩和医療科3階	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,282	西診療棟 緩和医療科3階	PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,283	西診療棟 緩和医療科3階	処置室		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	22	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
2,284	西診療棟 緩和医療科3階	処置室		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	4	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2,285	西診療棟 緩和医療科3階	処置室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,286	西診療棟 緩和医療科3階	WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2.287	西診療棟 緩和医療科3階	多目的WC		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.288	西診療棟 緩和医療科3階	医室		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2.289	西診療棟 緩和医療科3階	面談室		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2.290	西診療棟 緩和医療科3階	リネン		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.291	西診療棟 緩和医療科3階	AC機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.292	西診療棟 緩和医療科3階	STAFF WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.293	西診療棟 緩和医療科3階	PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.294	西診療棟 緩和医療科3階	EPS		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.295	西診療棟 消化器病センター3階	中待合		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	48	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2.296	西診療棟 消化器病センター3階	エコー室①		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2.297	西診療棟 消化器病センター3階	エコー室①		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.298	西診療棟 消化器病センター3階	エコー室①		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.299	西診療棟 消化器病センター3階	エコー室②		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.300	西診療棟 消化器病センター3階	エコー室②		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.301	西診療棟 消化器病センター3階	オペ前室		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
2.302	西診療棟 消化器病センター3階	X線診療室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.303	西診療棟 消化器病センター3階	X線診療室		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	8	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.304	西診療棟 消化器病センター3階	EPS・PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.305	西診療棟 消化器病センター3階	X線診療室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.306	西診療棟 消化器病センター3階	給湯スペース		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.307	西診療棟 消化器病センター3階	給湯スペース		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.308	西診療棟 消化器病センター3階	操作室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.309	西診療棟 消化器病センター3階	操作室	位相調光→非調光にて選定	IL40W*1灯	ダウンライト E17 埋込穴φ100	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.310	西診療棟 消化器病センター3階	器材庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.311	西診療棟 消化器病センター3階	面談室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.312	西診療棟 消化器病センター3階	読影情報処理室、スタッフ ルーム(A)		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.313	西診療棟 消化器病センター3階	読影情報処理室、スタッフ ルーム(B)		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.314	西診療棟 消化器病センター3階	スタッフルーム②		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.315	西診療棟 消化器病センター3階	スタッフルーム②		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.316	西診療棟 消化器病センター3階	処置コーナー		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込穴100+リニューアルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
2.317	西診療棟 消化器病センター3階	WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密58形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.318	西診療棟 消化器病センター3階	多目的WC		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.319	西診療棟 消化器病センター3階	標本室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.320	西診療棟 消化器病センター3階	標本室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.321	西診療棟 消化器病センター3階	標本室		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.322	西診療棟 消化器病センター3階	検査室×4		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	16	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.323	西診療棟 消化器病センター3階	検査室×4		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	16	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.324	西診療棟 消化器病センター3階	検査室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.325	西診療棟 消化器病センター3階	検査室①		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.326	西診療棟 消化器病センター3階	通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2.327	西診療棟 消化器病センター3階	通路		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W230 Cチャンネル回避型	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	10.5	25
2.328	西診療棟 消化器病センター3階	スタッフルーム		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	5	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	1450	4350	13.6	41
2.329	西診療棟 消化器病センター3階	スタッフルーム		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.330	西診療棟 2階共用部	廊下①・外待合・配膳用 EVホール	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	65	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2.331	西診療棟 2階共用部	廊下①・外待合・配膳用EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	80	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7
2.332	西診療棟 2階共用部	廊下①・外待合・配膳用EVホール		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W300	34	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	10.5	25
2.333	西診療棟 2階共用部	EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	9	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1100	10	10
2.334	西診療棟 2階共用部	EVホール	人感PWM調光→非調光にて選定	FHP45W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	8	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	昼白色	1500	3000	38.9	41
2.335	西診療棟 2階共用部	MWC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	7	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.336	西診療棟 2階共用部	MWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.337	西診療棟 2階共用部	WWC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	8	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.338	西診療棟 2階共用部	WWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.339	西診療棟 2階共用部	多目的WC		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.340	西診療棟 2階共用部	患者搬送用EVホール		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	15.6	16.3
2.341	西診療棟 2階共用部	患者搬送用EVホール		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	11.4	11.4
2.342	西診療棟 2階共用部	DS×2		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.343	西診療棟 2階共用部	EPS		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.344	西診療棟 2階共用部	MWC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.345	西診療棟 2階共用部	MWC		HF16W*1灯	直付トラフ20形 1灯用	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
2.346	西診療棟 2階共用部	MWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.347	西診療棟 2階共用部	WWC		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.348	西診療棟 2階共用部	WWC	人感別置/調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	トラフ40形 1灯用 調光	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.349	西診療棟 2階共用部	業務用EVホール		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1500	4370	10.4	33
2.350	西診療棟 2階共用部	DS/PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.351	西診療棟 2階共用部	AC機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.352	西診療棟 小児科・皮膚科2階	受付		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	10	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.353	西診療棟 小児科・皮膚科2階	中待合		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	10	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.354	西診療棟 小児科・皮膚科2階	中待合		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	24	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2.355	西診療棟 小児科・皮膚科2階	授乳室		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	1	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2.356	西診療棟 小児科・皮膚科2階	中待合		ハロゲンW*1灯	壁ブラケット 270×60	1	1	器具交換	LEDブラケットライト 20形	昼白色		1000	7.4	7.4
2.357	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.358	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.359	西診療棟 小児科・皮膚科2階	多目的WC		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.360	西診療棟 小児科・皮膚科2階	点滴室内物置		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.361	西診療棟 小児科・皮膚科2階	点滴室	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.362	西診療棟 小児科・皮膚科2階	処置室	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.363	西診療棟 小児科・皮膚科2階	処置室		ハロゲンW*1灯	壁ブラケット 270×60	1	1	器具交換	LEDブラケットライト 20形	昼白色		1000	7.4	7.4
2.364	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室③		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.365	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室③	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.366	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室③		ハロゲンW*1灯	壁ブラケット 270×60	1	1	器具交換	LEDブラケットライト 20形	昼白色		1000	7.4	7.4
2.367	西診療棟 小児科・皮膚科2階	スタッフルーム		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	5	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.368	西診療棟 小児科・皮膚科2階	スタッフルーム		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	2	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.369	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室①②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	7	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.370	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室①②		ハロゲンW*1灯	壁ブラケット 270×60	2	1	器具交換	LEDブラケットライト 20形	昼白色		1000	7.4	7.4

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2.371	西診療棟 小児科・皮膚科2階	スタッフルーム		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.372	西診療棟 小児科・皮膚科2階	スタッフルーム		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.373	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室③④	調光一非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	8	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.374	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室③④		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	3	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
2.375	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室③④		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	2	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2.376	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.377	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室②		FL20W*1灯	キッチン手元灯	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.378	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.379	西診療棟 小児科・皮膚科2階	診察室①		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.380	西診療棟 小児科・皮膚科2階	通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2.381	西診療棟 眼科2階	受付		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.382	西診療棟 眼科2階	診察室③		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.383	西診療棟 眼科2階	診察室③		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.384	西診療棟 眼科2階	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.385	西診療棟 眼科2階	診察室①		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.386	西診療棟 眼科2階	診察室②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.387	西診療棟 眼科2階	診察室②		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.388	西診療棟 眼科2階	暗室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.389	西診療棟 眼科2階	暗室		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.390	西診療棟 眼科2階	視力検査		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.391	西診療棟 眼科2階	視力検査		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	10	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.392	西診療棟 眼科2階	通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2.393	西診療棟 眼科2階	通路		FL20W*1灯	キッチン手元灯	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.394	西診療棟 眼科2階	通路		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	10.5	25
2.395	西診療棟 眼科2階	通路		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	8	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.396	西診療棟 眼科2階	検査室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.397	西診療棟 眼科2階	検査室		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	5	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.398	西診療棟 泌尿器科2階	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.399	西診療棟 泌尿器科2階	診察室②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.400	西診療棟 泌尿器科2階	診察室③		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.401	西診療棟 泌尿器科2階	膀胱鏡室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.402	西診療棟 泌尿器科2階	膀胱鏡室		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8
2.403	西診療棟 泌尿器科2階	処置室		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
2.404	西診療棟 泌尿器科2階	処置室		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	3	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2.405	西診療棟 泌尿器科2階	採尿WC		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.406	西診療棟 泌尿器科2階	尿流胴体検査室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.407	西診療棟 泌尿器科2階	受付		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	7	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.408	西診療棟 泌尿器科2階	WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.409	西診療棟 泌尿器科2階	通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	11	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2.410	西診療棟 泌尿器科2階	通路		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2.411	西診療棟 泌尿器科2階	通路		FL20W*1灯	キッチン手元灯	2	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.412	西診療棟 泌尿器科2階	スタッフルーム		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.413	西診療棟 泌尿器科2階	スタッフルーム		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.414	西診療棟 耳鼻咽喉科・頭頸部外科2階	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり	
2,415	西診療棟	耳鼻咽喉科・頭頸部外科2階		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,416	西診療棟	耳鼻咽喉科・頭頸部外科2階		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,417	西診療棟	耳鼻咽喉科・頭頸部外科2階		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,418	西診療棟	耳鼻咽喉科・頭頸部外科2階		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,419	西診療棟	耳鼻咽喉科・頭頸部外科2階		IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8	
2,420	西診療棟	生理検査2階	受付	FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	7	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4	
2,421	西診療棟	生理検査2階	前室	HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,422	西診療棟	生理検査2階	通路	HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8	
2,423	西診療棟	生理検査2階	通路	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	10.5	25	
2,424	西診療棟	生理検査2階	エコー検査室①	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,425	西診療棟	生理検査2階	エコー検査室①	IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8	
2,426	西診療棟	生理検査2階	エコー検査室②	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,427	西診療棟	生理検査2階	エコー検査室②	IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8	
2,428	西診療棟	生理検査2階	脳波検査室・筋電図検査室	調光タイプ HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	17.7	16.3	
2,429	西診療棟	生理検査2階	脳波検査室・筋電図検査室	IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8	
2,430	西診療棟	生理検査2階	脳波検査室・筋電図検査室		ハロゲンW*1灯 壁ブラケット 270 x 60	1	1	器具交換	LEDブラケットライト 20形	昼白色		1000	7.4	7.4	
2,431	西診療棟	生理検査2階	脳波検査室・筋電図検査室	IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8	
2,432	西診療棟	生理検査2階	呼吸機能検査室	調光タイプ HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	17.7	16.3	
2,433	西診療棟	生理検査2階	臨床検査室	調光タイプ FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	2	3	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色		6600	43.3	43.3	
2,434	西診療棟	生理検査2階	負荷心電図検査室	調光タイプ HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	17.7	16.3	
2,435	西診療棟	生理検査2階	負荷心電図検査室	HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8	
2,436	西診療棟	生理検査2階	負荷心電図検査室	FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6	
2,437	西診療棟	生理検査2階	心電図検査室①	調光タイプ HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	17.7	16.3	
2,438	西診療棟	生理検査2階	心電図検査室②	調光タイプ HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	17.7	16.3	
2,439	西診療棟	生理検査2階	心電図検査室③	調光タイプ HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	17.7	16.3	
2,440	西診療棟	生理検査2階	負荷心電図検査室	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,441	西診療棟	生理検査2階	データ分析室	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
2,442	西診療棟	生理検査2階	スタッフルーム	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
2,443	西診療棟	生理検査2階	スタッフルーム	FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6	
2,444	西診療棟	生理検査2階	エコー検査室③	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,445	西診療棟	生理検査2階	エコー検査室③	IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8	
2,446	西診療棟	生理検査2階	エコー検査室④	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	5	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,447	西診療棟	生理検査2階	エコー検査室④	IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8	
2,448	西診療棟	生理検査2階	エコー検査室⑤	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,449	西診療棟	生理検査2階	エコー検査室⑤	IL40W*1灯	ダウンライト E26 埋込穴φ100	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	電球色		500	4.8	4.8	
2,450	西診療棟	生理検査2階	聴力検査室	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,451	西診療棟	生理検査2階	処置・検査室	HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3	
2,452	西診療棟	生理検査2階	処置・検査室	FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	3	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色		1900	2700	13.6	24
2,453	西診療棟	生理検査2階	器材室	HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,454	西診療棟	精神科2階	中符合	FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	32	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色		1900	2700	13.6	24
2,455	西診療棟	精神科2階	診察室1	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,456	西診療棟	精神科2階	診察室2	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,457	西診療棟	精神科2階	受付	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3	
2,458	西診療棟	精神科2階	処置室	FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	7	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色		2000	6550	13.6	44
2,459	西診療棟	精神科2階	処置室	FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	4	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色		1900	2700	13.6	24

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2.460	西診療棟 精神科2階	処置室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.461	西診療棟 精神科2階	PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.462	西診療棟 精神科2階	スタッフルーム		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.463	西診療棟 精神科2階	スタッフルーム		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.464	西診療棟 精神科2階	心理検査室		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.465	西診療棟 精神科2階	ブレイルーム		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.466	西診療棟 精神科2階	診察室3		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.467	西診療棟 精神科2階	AC機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.468	西診療棟 精神科2階	EPS		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.469	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室①		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.470	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室②		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.471	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室③		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.472	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室④		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.473	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室⑤		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.474	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室⑥		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.475	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室⑦		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.476	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室⑧		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.477	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室⑨		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.478	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室⑩		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.479	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室⑪		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.480	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室⑫		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.481	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	診察室⑬		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.482	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2.483	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	通路		FL20W*1灯	キッチン手元灯	4	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.484	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	内科処置室		FHT24*1灯	ピンスポットダウンライト 埋込穴φ125	13	1	器具交換	LEDダウンライト埋込φ100+リニューアブルプレートφ125→φ100	電球色		850	8	8
2.485	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	内科処置室	人感PWM調光→ 非調光にて選定	FHP45W*2灯	スクエア型 □600 埋込型	19	2	器具交換	ベースラストスクエア型 □600 埋込型	昼白色	1500	3000	38.9	41
2.486	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	内科処置室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.487	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	WC	Cチャンネル回避 型	HF16W*1灯	埋込20形 1灯用 W150	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
2.488	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	WC	人感一体/調光→ 非調光にて選定	HF32W*2灯	埋込40形 1灯用 Cチャンネル回避型 調光	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.489	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	中央採血室受付		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.490	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	中央採血室		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	32	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2.491	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	中央採血室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.492	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	検査室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.493	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	検査室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.494	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.495	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	多目的室	調光→非調光に て選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.496	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	内科診察室10～13前待合		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W300	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.497	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	内科診察室10～13前待合		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	13	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.498	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	内科診察室1～9前待合		FHP32W*2灯	スクエア型 □270 埋込型	8	2	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	電球色	1900	2700	13.6	24
2.499	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	内科診察室1～9前待合		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W300	18	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.500	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	内科診察室1～9前待合		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	16	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.501	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	1階共用部・EVホール・廊下		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	101	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		850	7.7	7.7

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2.502	西診療棟 1階内科外来・中央採決室エリア	1階共用部・EVホール・廊下		HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2.503	西診療棟 1階職員専用エリア	ASサービスステーション	人感一体	HF32W*2灯	直付40形 2灯用	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.504	西診療棟 1階職員専用エリア	搬送患者専用EVホール		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2.505	西診療棟 1階職員専用エリア	EPS		HF32W*1灯	笠付トランプ40形	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.506	西診療棟 1階職員専用エリア	薬剤部製剤室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.507	西診療棟 1階職員専用エリア	薬剤部製剤室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.508	西診療棟 1階職員専用エリア	無菌製剤室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	8	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.509	西診療棟 1階職員専用エリア	製剤室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	7	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.510	西診療棟 1階職員専用エリア	製剤室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.511	西診療棟 1階職員専用エリア	PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.512	西診療棟 1階職員専用エリア	WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.513	西診療棟 1階職員専用エリア	スタッフルーム4		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.514	西診療棟 1階職員専用エリア	スタッフルーム4		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.515	西診療棟 1階職員専用エリア	EPS		HF32W*1灯	笠付トランプ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.516	西診療棟 1階職員専用エリア	厨房事務室		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.517	西診療棟 1階職員専用エリア	厨房事務室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.518	西診療棟 1階職員専用エリア	WC		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.519	西診療棟 1階職員専用エリア	倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.520	西診療棟 1階職員専用エリア	洗浄室前室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.521	西診療棟 1階職員専用エリア	洗浄室		HF32W*2灯	直付40形 1灯用 防湿	13	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.522	西診療棟 1階職員専用エリア	調味料・米庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.523	西診療棟 1階職員専用エリア	エアシャワー前室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.524	西診療棟 1階職員専用エリア	熱調理室		HF32W*2灯	直付40形 2灯用 防湿	17	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.525	西診療棟 1階職員専用エリア	盛付室		HF32W*2灯	直付40形 2灯用 防湿	24	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.526	西診療棟 1階職員専用エリア	通路	人感一体	HF32W*2灯	直付40形 2灯用	3	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	10.5	25
2.527	西診療棟 1階職員専用エリア	通路		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	9	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2.528	西診療棟 1階職員専用エリア	女子休憩室	人感一体/調光→非調光にて選定	HF32W*2灯	埋込40形 1灯用 Cチャンネル回避型 調光	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.529	西診療棟 1階職員専用エリア	女子休憩室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.530	西診療棟 1階職員専用エリア	男子休憩室	人感一体/調光→非調光にて選定	HF32W*2灯	埋込40形 1灯用 Cチャンネル回避型 調光	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.531	西診療棟 1階職員専用エリア	男子休憩室		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2.532	西診療棟 1階職員専用エリア	下処理室		HF32W*2灯	直付40形 2灯用 防湿	15	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.533	西診療棟 1階職員専用エリア	食品庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.534	西診療棟 1階職員専用エリア	食品庫		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100 60形 人感センサー付	電球色		450	6	6
2.535	西診療棟 1階職員専用エリア	EPS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.536	西診療棟 1階職員専用エリア	業務専用EV		FHP32W*3灯	スクエア型 □450 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	6550	13.6	44
2.537	西診療棟 1階職員専用エリア	DS/PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.538	西診療棟 1階職員専用エリア	スプリンクラー制御室		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.539	西診療棟 1階職員専用エリア	廃棄物保管庫	人感一体	HF32W*2灯	直付40形 2灯用	5	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2.540	西診療棟 1階職員専用エリア	感染性廃棄物		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.541	西診療棟 1階職員専用エリア	厨介処理室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2.542	西診療棟 1階職員専用エリア	職員玄関		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.543	西診療棟 1階職員専用エリア	霊安室前室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	7	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2.544	西診療棟 1階職員専用エリア	霊安室1		ハロゲンW*1灯	壁ブラケット 270×60	1	1	器具交換	LEDブラケットライト 20形	昼白色	1000		7.4	7.4

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(Lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(Lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あたり	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2,545	西診療棟 1階職員専用エリア	霊安室1		FL20W*2灯	スクエア型 □数不明	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
2,546	西診療棟 1階職員専用エリア	霊安室2		ハロゲンW*1灯	壁ブラケット 270×60	1	1	器具交換	LEDブラケットライト 20形	昼白色		1000	7.4	7.4
2,547	西診療棟 1階職員専用エリア	霊安室2		FL20W*2灯	スクエア型 □数不明	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1000	1000	6	11.6
2,548	西診療棟 1階職員専用エリア	車両スペース		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,549	西診療棟 1階職員専用エリア	スタッフルーム1		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,550	西診療棟 1階職員専用エリア	スタッフルーム1		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,551	西診療棟 1階職員専用エリア	スタッフルーム2		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,552	西診療棟 1階職員専用エリア	スタッフルーム2		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,553	西診療棟 1階職員専用エリア	スタッフルーム3		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,554	西診療棟 1階職員専用エリア	スタッフルーム3		FL20W*1灯	キッチン手元灯	1	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,555	西診療棟 1階職員専用エリア	PS		HF32W*1灯	片反射40形 ガード付き	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,556	西診療棟 1階職員専用エリア	通路		HF16W*2灯	埋込20形 2灯用 W220	9	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1000	2000	6	21.8
2,557	西診療棟 1階職員専用エリア	通路		FL20W*1灯	キッチン手元灯	4	1	ランプ交換	直管ランプ ガラスタイプ	昼白色	1000	1000	7.3	11.6
2,558	西診療棟 1階職員専用エリア	職員通路		HF32W*2灯	埋込40形 2灯用 W220	17	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	4000	10.5	25
2,559	西診療棟 1階職員専用エリア	職員通路		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	13	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1100	10	10
2,560	西診療棟 1階職員専用エリア	職員通路	調光→非調光にて選定	HF32W*1灯	埋込40形 1灯用 W150 調光	8	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2000	2000	12.6	13.1
2,561	西診療棟 RF～B1F階段	中央階段		HF32W*1灯	階段通路誘導灯 非常灯一体型	23	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定格形	昼白色		2000	16.0	16
2,562	西診療棟 RF～B1F階段	中央階段EV機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,563	西診療棟 RF～B1F階段	西階段		HF32W*1灯	階段通路誘導灯 非常灯一体型	21	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定格形	昼白色		2000	16.0	16
2,564	西診療棟 RF～B1F階段	西階段AC機械室		HF32W*1灯	笠付トラフ40形	6	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,565	西診療棟 RF～B1F階段	地下階段		HF32W*1灯	直付40形 1灯用 W120 人感一体	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,566	西診療棟 RF～B1F階段	免振エリア		HF32W*2灯	笠付トラフ40形 防湿	48	2	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定格形	昼白色		2000	16.0	16
2,567	玄関棟 1階 倉庫	1階 倉庫		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	3	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,568	玄関棟 1階 EPS	1階 EPS		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,569	玄関棟 1階 物置	1階 物置		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,570	玄関棟 1階 自動支払い機コーナー	自動支払い機コーナー		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,571	玄関棟 1階 自動支払い機コーナー	自動支払い機コーナー		FHT24W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1100	10.0	10
2,572	玄関棟 1階 会計	会計		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,573	玄関棟 1階 通路	通路		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	28	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,574	玄関棟 1階 医事室	医事室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	46	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,575	玄関棟 1階 会計・受付	会計・受付		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	24	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,576	玄関棟 1階 相談室(1)	相談室(1)		FHP32W*4灯	スクエア型 □450 埋込型	4	4	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	7960	13.6	50
2,577	玄関棟 1階 相談室(2)	相談室(2)		FHP32W*4灯	スクエア型 □450 埋込型	3	4	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	7960	13.6	50
2,578	玄関棟 1階 通路医事課前	通路医事課前		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	11	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,579	玄関棟 1階 風除室	風除室		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	13	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,580	玄関棟 2階 医療安全室	医療安全室		HF32W*2灯	直付40形 2灯用	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,581	玄関棟 2階 経営企画室	経営企画室		HF32W*2灯	直付40形 2灯用	7	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,582	玄関棟 2階 会議室	会議室		FHP45W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	10	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	-	9000	10.5	58.2
2,583	玄関棟 2階 AC	AC機械室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,584	玄関棟 2階 AC	AC機械室		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,585	玄関棟 2階 吹き抜け	吹き抜け		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	15	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,586	玄関棟 2階 PS	PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
2,587	玄関棟 2階 通路	通路		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	10	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,588	玄関棟 2階 EPS	EPS		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3

N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	交換方式	名称	色温度	ランプ交換 光束(lm) ランプ1本あたり	器具交換 光束(lm) 器具1台あたり	ランプ交換 消費電力(W) ランプ1本あた り	器具交換 消費電力 器具1台あたり
2,589	玄関棟 2階 師長室	師長室		FHP45W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	6	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	-	9000	10.5	58.2
2,590	玄関棟 3階 PS	PS		IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
2,591	玄関棟 3階 倉庫	倉庫 (1)		IL40W*1灯	コップ灯 E26	1	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
2,592	玄関棟 3階 EPS	EPS		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,593	玄関棟 3階 標本室	標本室		HF32W*2灯	直付40形 2灯用	7	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	5000	13.8	26.3
2,594	玄関棟 3階 標本室	標本室		IL40W*1灯	コップ灯 E26	2	1	ランプ交換	LED電球タイプ	電球色	485	485	4.9	4.9
2,595	玄関棟 3階 心臓リハビリ	心臓リハビリ		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	28	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,596	玄関棟 3階 心臓リハビリ	心臓リハビリ		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,597	玄関棟 3階 集中治療室控室	集中治療室控室		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	6	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	4350	13.6	41
2,598	玄関棟 3階 緩和事務室	緩和事務室		FPL36W*3灯	スクエア型 □600 埋込型	4	3	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	4350	13.6	41
2,599	玄関棟 3階 ケアルーム	ケアルーム		FHP32W*4灯	スクエア型 □450 埋込型	2	4	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	7960	13.6	50
2,600	玄関棟 3階 緩和相談室	緩和相談室		FHP32W*4灯	スクエア型 □450 埋込型	2	4	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	7960	13.6	50
2,601	玄関棟 3階 家族控 (1)	家族控 (1)		FHP32W*4灯	スクエア型 □450 埋込型	2	4	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	7960	13.6	50
2,602	玄関棟 3階 家族控 (2)	家族控 (2)		FHP32W*4灯	スクエア型 □450 埋込型	2	4	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	7960	13.6	50
2,603	玄関棟 3階 家族控 (3)	家族控 (3)		FHP32W*4灯	スクエア型 □450 埋込型	2	4	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2000	7960	13.6	50
2,604	玄関棟 3階 倉庫 (2)	倉庫 (2)		HF32W*1灯	直付40形 1灯用	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2500	2500	15.6	16.3
2,605	玄関棟 3階 廊下	廊下		FHT32W*1灯	ダウンライト 埋込穴φ150	27	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色		1400	11.4	11.4
2,606	玄関棟 3階 屋上	屋上		投光器150W×1	投光器 防雨型	3	1	器具交換	LED 角型投光器	電球色		1000	15	4.9